

# #80321#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 8, Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 3395  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32182  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2024	0,274	15,3	24	0	70,8	55,4	3,6
25.03.2024	0,261	15,08	24	0	70,9	55,9	3,9
26.03.2024	0,246	14,4	24	0	70,6	56	5,5
27.03.2024	0,197	13,34	24	0	70,2	57,5	9,1
28.03.2024	0,201	12,73	24	0	70,4	56,7	11,8
29.03.2024	0,196	13,11	24	0	70,7	57,9	10,7
30.03.2024	0,163	12,25	24	0	70,5	59,2	13,4
31.03.2024	0,121	11,43	24	0	70,2	61,3	16,7
01.04.2024	0,134	11,49	24	0	70	60	-
02.04.2024	0,196	13,3	24	0	68,5	56	-
03.04.2024	0,285	17,01	24	0	71,3	57	-
04.04.2024	0,256	15,55	24	0	71,6	57,4	-
05.04.2024	0,2	13,11	24	0	70,5	57,5	-
06.04.2024	0,174	11,63	23,99	128	64,1	53,6	-
07.04.2024	0,154	12,48	24	0	70,5	60,3	-
08.04.2024	0,139	12,04	24	0	70,3	60,5	-
09.04.2024	0,109	11,06	24	0	70,7	62,4	-
10.04.2024	0,111	9,61	24	0	69,4	59,7	-
11.04.2024	0,059	8,79	24	0	67,9	62,1	-
12.04.2024	0,07	9,01	24	0	68,1	61,5	-
13.04.2024	0,067	9,07	24	0	68,1	61,8	-
14.04.2024	0,066	8,84	24	0	67,7	61,3	-
15.04.2024	0,07	8,69	24	0	67,6	60,7	-
16.04.2024	0,064	8,72	24	0	67,7	61,4	-
17.04.2024	0,033	5,23	24	0	50,6	53	-
18.04.2024	0,199	12,61	24	0	68,8	56,8	-
19.04.2024	0,269	15,49	24	0	70,6	55,7	-
20.04.2024	0,272	15,16	24	0	70,5	55	-
21.04.2024	0,246	15,54	24	0	70,2	56,6	-
22.04.2024	0,276	16,38	24	0	70,7	56,2	-
23.04.2024	0,176	10,35	24	0	55,3	46	-
Итого:	5,284	378,8	743,99	0	0	0	0
Гкал	4,544						

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,99

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.03.2024	478,086	27027,24	71117,47
23.04.2024	483,37	27406,04	71861,45

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.04.2024 9:23:59