

# #23465#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 8, Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 3395  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32182  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2021	0,211	7,7	24	0	68,8	44,7	4
25.04.2021	0,201	7,46	24	0	69	45,1	3,7
26.04.2021	0,246	9,18	24	0	69,6	46,4	2,9
27.04.2021	0,244	8,73	24	0	69,2	44,8	4,1
28.04.2021	0,212	7,77	24	0	68,4	43,2	6,7
29.04.2021	0,163	5,07	24	0	68	40,2	9,3
30.04.2021	0,098	4,14	24	0	62,9	43,6	7
01.05.2021	0,052	2,46	24	0	62,4	46,3	7,3
02.05.2021	0,034	2,09	24	0	61,5	47,5	6,2
03.05.2021	0,052	4,6	24	0	64,2	51,2	5,8
04.05.2021	0,055	4,33	24	0	64,3	50,3	9,6
05.05.2021	0,056	4,71	24	128	64,6	50,8	10,4
06.05.2021	0,05	5,32	24	0	64,4	53,3	6,9
07.05.2021	0,055	5,29	24	0	65,3	52,4	6,9
08.05.2021	0,057	4,93	24	0	64,8	51,3	6,3
09.05.2021	0,046	4,85	24	0	64,4	52,4	11,1
10.05.2021	0,047	4,48	24	0	64,2	51,4	17,8
11.05.2021	0,054	4,77	24	0	64,7	51,1	19,7
12.05.2021	0,06	5,08	24	0	64,8	51,3	19,2
13.05.2021	0,061	4,79	24	0	64,9	50,2	9,9
14.05.2021	0,054	4,23	24	0	64,3	50,2	10,6
15.05.2021	0,056	5,14	24	0	64,8	51,4	10
16.05.2021	0,053	5,59	24	0	64,7	53,2	12,5
17.05.2021	0,051	4,9	24	0	64,6	52,1	14,5
18.05.2021	0,05	4,53	24	0	64,7	51,3	11,4
19.05.2021	0,056	2,7	24	0	63	46,4	10,4
20.05.2021	0,057	2,51	24	0	62,9	45,8	-
21.05.2021	0,057	2,49	24	0	62,8	45,7	14
22.05.2021	0,047	2,25	24	0	62,7	46,5	-
23.05.2021	0,046	2,29	24	0	62,6	46,5	-
Итого:	2,581	144,38	720	0	0	0	0
Гкал	2,22						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.04.2021	302,938	15744,12	46105,03
23.05.2021	305,519	15888,5	46825,03

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 12:52:19