

# #23464#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 8, Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 3395  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32182  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2023	0,059	6,08	24	0	65,4	57	-
25.04.2023	0,056	5,86	24	0	64,8	56,6	-
26.04.2023	0,055	5,65	24	0	64,9	56,5	-
27.04.2023	0,052	5,65	24	0	64,9	57,1	-
28.04.2023	0,066	5,61	24	0	65,1	54,8	-
29.04.2023	0,066	5,75	24	0	65	55,1	-
30.04.2023	0,05	5,73	24	0	64,9	57,4	-
01.05.2023	0,055	5,72	24	0	65	56,8	-
02.05.2023	0,054	5,8	24	0	65,1	57	-
03.05.2023	0,06	5,74	24	0	64,9	56	-
04.05.2023	0,063	5,96	24	0	65,3	56,3	-
05.05.2023	0,059	5,98	24	0	65,6	57,2	-
06.05.2023	0,06	5,88	24	0	65,3	56,5	-
07.05.2023	0,057	5,96	24	0	65	56,9	-
08.05.2023	0,066	6,02	24	0	65,3	55,7	-
09.05.2023	0,052	6,11	24	0	65,5	58,3	-
10.05.2023	0,056	6,1	24	0	65,4	57,6	-
11.05.2023	0,055	6,11	24	0	65,2	57,5	-
12.05.2023	0,062	6,29	24	0	65,6	57,2	-
13.05.2023	0,064	6,41	24	0	66	57,4	-
14.05.2023	0,054	6,28	24	0	65,6	58,2	-
15.05.2023	0,061	6,19	24	0	65,1	56,8	-
16.05.2023	0,055	6,17	24	0	65,5	57,8	-
17.05.2023	0,067	6,08	24	0	65,7	56,2	-
18.05.2023	0,062	5,96	24	0	65,3	56,5	-
19.05.2023	0,054	5,92	24	0	64,9	57	-
20.05.2023	0,058	6,02	24	0	65,7	57,5	-
21.05.2023	0,057	6,03	24	0	65,8	57,7	-
22.05.2023	0,058	6,1	24	0	65,8	57,5	-
23.05.2023	0,067	6,29	24	0	65,6	56,6	-
Итого:	1,76	179,45	720	0	0	0	0
Гкал	1,514						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.04.2023	428,002	23748,77	63606,51
23.05.2023	429,762	23928,22	64326,51

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2023 7:49:07