

#84459#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 8, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3395
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32182
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2024	0,236	11,48	24	0	70	50,1	4,9
25.04.2024	0,201	6,69	24	0	68,5	42,7	6,4
26.04.2024	0,17	5,5	24	0	68,4	41,7	7,8
27.04.2024	0,144	4,46	24	0	67,7	40,3	12,1
28.04.2024	0,115	3,83	24	0	66,8	42,2	14,6
29.04.2024	0,105	3,51	24	0	66,4	41,9	16,9
30.04.2024	0,089	3,26	24	0	66,3	44,8	16,1
01.05.2024	0,066	2,58	24	0	65,3	44,3	-
02.05.2024	0,077	2,89	24	0	65,2	44,3	-
03.05.2024	0,066	2,93	23,75	128	64,8	47,7	-
04.05.2024	0,05	2,45	24	0	64,2	48,2	-
05.05.2024	0,033	1,94	24	0	63,5	48,9	-
06.05.2024	0,054	2,6	24	0	64,1	48,1	-
07.05.2024	0,059	2,77	24	0	64,3	48	-
08.05.2024	0,053	2,54	24	0	64,5	48,4	-
09.05.2024	0,04	2,15	24	0	64	48,6	-
10.05.2024	0,068	3,17	24	0	64,4	48,2	-
11.05.2024	0,053	2,58	24	0	64,4	48,2	-
12.05.2024	0,05	2,42	24	0	64,1	48	-
13.05.2024	0,06	2,84	24	0	64,5	48,1	-
14.05.2024	0,055	2,59	24	0	64,1	47,8	-
15.05.2024	0,063	2,79	24	0	64,8	47,7	-
16.05.2024	0,056	2,79	24	0	64,2	48,2	-
17.05.2024	0,057	2,72	24	0	64,3	48	-
18.05.2024	0,065	2,89	24	0	64,5	47,5	-
19.05.2024	0,048	2,36	24	0	64,2	48	-
20.05.2024	0,067	3,11	24	0	64,4	47,9	-
21.05.2024	0,067	3	24	0	64,6	47,5	-
22.05.2024	0,07	3,05	24	0	64,8	47,4	-
23.05.2024	0,068	2,95	24	0	65	47,3	-
Итого:	2,405	100,84	719,75	0	0	0	0
Гкал	2,068						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,75

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.04.2024	483,37	27406,04	71861,45
23.05.2024	485,775	27506,88	72581,2

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 9:25:40