

#23449#

Отчёт по теплопотреблению за период с 26.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 8, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3395
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32182
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
27.04.2022	0,06	7,01	24	0	66,9	59,4	-
28.04.2022	0,067	6,51	24	0	66,2	57,3	-
29.04.2022	0,079	6,64	24	0	66,8	56,7	-
30.04.2022	0,06	6,73	24	0	66,9	59,2	-
01.05.2022	0,047	6,63	24	0	66,6	60,5	-
02.05.2022	0,054	6,6	24	0	66,5	59,6	-
03.05.2022	0,061	6,45	24	0	66,3	58,2	-
04.05.2022	0,06	6,42	24	0	66	58	-
05.05.2022	0,054	6,5	24	0	66,3	59,2	-
06.05.2022	0,073	6,57	24	0	66,6	57,1	-
07.05.2022	0,065	6,64	24	0	67	58,6	-
08.05.2022	0,056	6,56	24	0	66,5	59,1	-
09.05.2022	0,048	6,73	24	0	66,7	60,6	-
10.05.2022	0,063	6,73	24	0	66,8	58,8	-
11.05.2022	0,061	6,81	24	0	66,9	59,2	-
12.05.2022	0,056	6,62	24	0	66,7	59,3	-
13.05.2022	0,056	6,55	24	0	66,6	59,2	-
14.05.2022	0,058	6,5	24	0	66,6	58,9	-
15.05.2022	0,052	6,56	24	0	66,6	59,8	-
16.05.2022	0,068	6,53	24	0	66,3	57,4	-
17.05.2022	0,062	6,67	24	0	66,9	58,9	-
18.05.2022	0,062	6,8	24	0	66,7	58,8	-
19.05.2022	0,067	6,94	24	0	66,9	58,6	-
20.05.2022	0,062	7,01	24	0	66,8	59,3	-
21.05.2022	0,058	6,37	24	0	65,8	57,8	-
22.05.2022	0,058	6,38	24	0	66,1	58,2	-
23.05.2022	0,061	6,44	24	0	66	57,8	-
Итого:	1,628	178,9	648	0	0	0	0
Гкал	1,4						

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
26.04.2022	366,333	19770,42	54926,65
23.05.2022	367,961	19949,32	55574,65

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2022 17:20:41