

#23463#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 8, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3395
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32182
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2023	0,069	6,25	24	0	65,9	56,4	-
25.05.2023	0,064	6,21	24	0	65,6	56,9	-
26.05.2023	0,058	6,14	24	0	65,5	57,4	-
27.05.2023	0,054	6,22	24	0	65,5	58	-
28.05.2023	0,053	6,24	24	0	65,8	58,6	-
29.05.2023	0,063	6,3	24	0	65,8	57,3	-
30.05.2023	0,068	6,19	24	0	65,4	56	-
31.05.2023	0,059	6,44	24	0	65,7	57,9	-
01.06.2023	0,057	6,44	24	0	65,9	58,3	-
02.06.2023	0,064	6,43	24	0	65,7	57,2	-
03.06.2023	0,057	6,53	24	0	65,7	58,2	-
04.06.2023	0,06	6,51	24	0	65,7	57,8	-
05.06.2023	0,071	6,42	24	0	65,8	56,3	-
06.06.2023	0,064	6,36	24	0	66,4	57,7	-
07.06.2023	0,065	6,41	24	0	66,8	58	-
08.06.2023	0,058	6,29	24	0	66,6	58,7	-
09.06.2023	0,063	6,34	24	0	66,9	58,4	-
10.06.2023	0,052	6,43	24	0	67	60	-
11.06.2023	0,057	6,29	24	0	66,8	59	-
12.06.2023	0,056	6,2	24	0	66,5	58,7	-
13.06.2023	0,071	6,21	24	0	66,8	57	-
14.06.2023	0,059	6,2	24	0	67	58,8	-
15.06.2023	0,056	6,13	24	0	66,7	58,9	-
16.06.2023	0,062	6,11	24	0	66,6	58	-
17.06.2023	0,066	6,17	24	0	66,7	57,3	-
18.06.2023	0,053	6,18	24	0	66,8	59,6	-
19.06.2023	0,065	6,13	24	0	66,8	57,6	-
20.06.2023	0,034	4,03	24	0	52,6	51,2	-
21.06.2023	0,054	6,1	24	0	65,8	58,2	-
22.06.2023	0,059	6,18	24	0	67,1	58,9	-
23.06.2023	0,066	6,12	24	0	66,6	57,2	-
Итого:	1,857	192,2	744	0	0	0	0
Гкал	1,597						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.05.2023	429,762	23928,22	64326,51
23.06.2023	431,619	24120,42	65070,51

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 7:33:49