

#23467#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 8, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3395
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32182
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.06.2021 | 0,054 | 2,43 | 24 | 0 | 62,9 | 46,3 | - |
| 25.06.2021 | 0,054 | 2,33 | 24 | 0 | 63,4 | 46,2 | - |
| 26.06.2021 | 0,052 | 2,29 | 24 | 0 | 63,2 | 46,4 | - |
| 27.06.2021 | 0,039 | 1,98 | 24 | 0 | 63 | 47,2 | - |
| 28.06.2021 | 0,051 | 2,3 | 24 | 0 | 63,1 | 46,5 | - |
| 29.06.2021 | 0,041 | 2,06 | 24 | 0 | 62,9 | 47,1 | - |
| 30.06.2021 | 0,052 | 2,37 | 24 | 0 | 62,9 | 46,6 | - |
| 01.07.2021 | 0,042 | 2,1 | 24 | 0 | 62,8 | 47,1 | - |
| 02.07.2021 | 0,047 | 2,16 | 24 | 0 | 63,2 | 46,7 | - |
| 03.07.2021 | 0,045 | 2,19 | 24 | 0 | 62,6 | 46,8 | - |
| 04.07.2021 | 0,033 | 1,87 | 24 | 0 | 62,4 | 47,8 | - |
| 05.07.2021 | 0,044 | 2,2 | 24 | 0 | 62,5 | 47 | - |
| 06.07.2021 | 0,046 | 2,17 | 24 | 0 | 63,2 | 46,8 | - |
| 07.07.2021 | 0,041 | 2,03 | 24 | 0 | 63,1 | 47,2 | - |
| 08.07.2021 | 0,044 | 2,16 | 24 | 0 | 62,8 | 47 | - |
| 09.07.2021 | 0,045 | 2,19 | 24 | 0 | 62,8 | 47 | - |
| 10.07.2021 | 0,044 | 2,12 | 24 | 0 | 62,9 | 47 | - |
| 11.07.2021 | 0,035 | 1,91 | 24 | 0 | 62,5 | 47,5 | - |
| 12.07.2021 | 0,049 | 2,24 | 24 | 0 | 63,1 | 46,7 | - |
| 13.07.2021 | 0,041 | 2,05 | 24 | 0 | 62,9 | 47,2 | - |
| 14.07.2021 | 0,044 | 2,15 | 24 | 0 | 63 | 47 | - |
| 15.07.2021 | 0,042 | 2,1 | 24 | 0 | 62,7 | 47,2 | - |
| 16.07.2021 | 0,042 | 2,06 | 24 | 0 | 63 | 47,2 | - |
| 17.07.2021 | 0,035 | 1,92 | 24 | 0 | 62,6 | 47,7 | - |
| 18.07.2021 | 0,032 | 1,83 | 24 | 0 | 62,6 | 47,7 | - |
| 19.07.2021 | 0,049 | 2,26 | 24 | 0 | 62,9 | 46,5 | - |
| 20.07.2021 | 0,04 | 1,97 | 23,32 | 128 | 62,9 | 46,7 | - |
| 21.07.2021 | 0,007 | 1,64 | 24 | 0 | 34,4 | 35,8 | - |
| 22.07.2021 | 0 | 0,02 | 24 | 0 | 24,8 | 24,8 | - |
| 23.07.2021 | 0 | 0,02 | 24 | 0 | 24,8 | 24,1 | - |
| Итого: | 1,19 | 59,12 | 719,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 1,023 | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,32

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|----------|----------|
| 23.06.2021 | 306,974 | 15958,06 | 47569,02 |
| 23.07.2021 | 308,164 | 16017,18 | 48288,34 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

| |
|---|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 27.07.2021 9:09:14 |