

# #23451#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 8, Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 3395  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32182  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2022	0,065	6,09	24	0	66,4	57,2	-
25.06.2022	0,054	5,78	24	0	65,9	57,8	-
26.06.2022	0,044	5,77	24	0	66	59,3	-
27.06.2022	0,051	5,54	24	0	65,4	57,5	-
28.06.2022	0,05	5,27	24	0	62,9	54,3	-
29.06.2022	0,05	6,06	24	0	66,3	59,1	-
30.06.2022	0,053	5,97	24	0	66,2	58,6	-
01.07.2022	0,051	5,88	24	0	65,7	58,2	-
02.07.2022	0,051	5,88	24	0	65,6	58	-
03.07.2022	0,048	5,79	24	0	65,4	58,4	-
04.07.2022	0,049	5,84	24	0	65,8	58,5	-
05.07.2022	0,051	5,81	24	0	65,9	58,3	-
06.07.2022	0,053	5,75	24	0	65,9	58,1	-
07.07.2022	0,052	5,6	24	0	64,9	56,8	-
08.07.2022	0,052	5,52	24	0	64,7	56,5	-
09.07.2022	0,052	5,45	24	0	64,8	56,6	-
10.07.2022	0,052	5,34	24	0	64,3	55,8	-
11.07.2022	0,054	5,43	24	0	64,4	55,8	-
12.07.2022	0,058	5,39	24	0	64,1	54,7	-
13.07.2022	0,054	5,52	24	0	64,8	56,3	-
14.07.2022	0,051	5,51	24	0	64,6	56,5	-
15.07.2022	0,051	5,32	24	0	64	55,6	-
16.07.2022	0,047	5,34	24	0	64,2	56,6	-
17.07.2022	0,049	5,4	24	0	64,4	56,6	-
18.07.2022	0,055	5,32	24	0	64,2	55,3	-
19.07.2022	0,058	5,43	24	0	64,4	55,1	-
20.07.2022	0,055	5,91	24	0	64,7	56,6	-
21.07.2022	0,052	6,66	24	0	65,8	59	-
22.07.2022	0,054	6,39	24	0	65,5	58,2	-
23.07.2022	0,05	6,17	24	0	65,1	58	-
Итого:	1,566	171,13	720	0	0	0	0
Гкал	1,347						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.06.2022	369,742	20152,02	56318,65
23.07.2022	371,308	20323,15	57038,65

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 12:52:52