

#23462#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 8, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3395
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32182
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2023	0,058	6,08	24	0	66,3	58,2	-
25.06.2023	0,052	6,08	24	0	66,4	59	-
26.06.2023	0,075	6,17	24	0	67	56,6	-
27.06.2023	0,06	6,23	24	0	66,6	58,4	-
28.06.2023	0,054	6,23	24	0	66,9	59,4	-
29.06.2023	0,058	6,16	24	0	66,6	58,5	-
30.06.2023	0,054	6,08	24	0	66,9	59,2	-
01.07.2023	0,051	6,13	24	0	66,7	59,4	-
02.07.2023	0,062	6,06	24	0	66,4	57,6	-
03.07.2023	0,065	5,99	24	0	66	56,6	-
04.07.2023	0,059	6,03	24	0	66,7	58,3	-
05.07.2023	0,054	6,07	24	0	66,6	58,9	-
06.07.2023	0,068	6,08	24	0	66,4	56,9	-
07.07.2023	0,066	6,13	24	0	66,7	57,4	-
08.07.2023	0,059	6,18	24	0	67	58,8	-
09.07.2023	0,057	6,18	24	0	66,8	58,9	-
10.07.2023	0,059	6,23	24	0	66,6	58,5	-
11.07.2023	0,065	6,3	24	0	67	58,1	-
12.07.2023	0,062	6,3	24	0	66,9	58,6	-
13.07.2023	0,055	6,29	24	0	66,8	59,2	-
14.07.2023	0,063	6,29	24	0	66,8	58,2	-
15.07.2023	0,061	6,31	24	0	67	58,7	-
16.07.2023	0,048	6,38	24	0	67	60,6	-
17.07.2023	0,053	6,34	24	0	66,9	59,8	-
18.07.2023	0,064	6,25	24	0	66,4	57,6	-
19.07.2023	0,062	6,22	24	0	66,6	58,1	-
20.07.2023	0,055	6,22	24	0	67	59,4	-
21.07.2023	0,058	6,25	24	0	67,1	59,1	-
22.07.2023	0,055	6,2	24	0	66,7	59	-
23.07.2023	0,051	6,15	24	0	66,8	59,6	-
Итого:	1,763	185,61	720	0	0	0	0
Гкал	1,516						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.06.2023	431,619	24120,42	65070,51
23.07.2023	433,382	24306,03	65790,51

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.07.2023 7:38:17