

#23468#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 8, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3395
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32182
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.07.2021	0	0,01	24	0	24,8	23,6	-
25.07.2021	0	0,02	24	0	24,5	23,6	-
26.07.2021	0	0,02	24	0	24,6	23,6	-
27.07.2021	0	0,02	24	0	24,7	23,7	-
28.07.2021	0	0,01	24	0	24,7	23,7	-
29.07.2021	0	0,02	24	0	24,8	23,8	-
30.07.2021	0	0,01	24	0	24,5	23,7	-
31.07.2021	0	0,02	24	0	24,2	23,8	-
01.08.2021	0	0,01	24	0	24,6	23,4	-
02.08.2021	0	0,02	24	0	24,3	23,3	-
03.08.2021	0,007	3,6	24	0	27,4	26,7	-
04.08.2021	0,061	7,92	24	0	69,5	62,8	-
05.08.2021	0,054	7,33	24	0	67,7	61,4	-
06.08.2021	0,057	7,27	24	0	66,6	59,9	-
07.08.2021	0,053	7,41	24	0	67,4	61,2	-
08.08.2021	0,048	7,26	24	0	66,8	61,1	-
09.08.2021	0,058	7,34	24	0	67	60,2	-
10.08.2021	0,055	7,33	24	0	67,1	60,6	-
11.08.2021	0,068	7,31	24	0	67	59	-
12.08.2021	0,063	7,29	24	0	67	59,5	-
13.08.2021	0,064	7,34	24	0	67,3	59,8	-
14.08.2021	0,055	7,35	24	0	67,1	60,6	-
15.08.2021	0,049	7,35	24	0	67,4	61,7	-
16.08.2021	0,064	7,22	24	0	67	59,3	-
17.08.2021	0,057	7,33	24	0	67	60,5	-
18.08.2021	0,058	7,33	24	0	66,8	59,8	-
19.08.2021	0,067	7,37	24	0	66,9	59,1	-
20.08.2021	0,064	7,51	24	0	67,1	59,6	-
21.08.2021	0,057	6,64	22,39	128	65,2	58,4	-
22.08.2021	0,049	7,04	24	0	64,9	59	-
23.08.2021	0,06	7,62	24	0	67	60,4	-
Итого:	1,168	150,32	742,39	0	0	0	0
Гкал	1,004						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742,39

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.07.2021	308,164	16017,18	48288,34
23.08.2021	309,332	16167,5	49030,73

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.08.2021 14:22:12