

# #23450#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 8, Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 3395  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32182  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.07.2022	0,046	6,13	24	0	65,2	58,8	-
25.07.2022	0,051	6,18	24	0	65,6	58,4	-
26.07.2022	0,058	6,13	24	0	65,2	57	-
27.07.2022	0,054	6,01	24	0	64,2	56,6	-
28.07.2022	0,055	6,44	24	0	65	57,7	-
29.07.2022	0,057	6,48	24	0	65,2	57,6	-
30.07.2022	0,047	6,39	24	0	65,1	58,8	-
31.07.2022	0,046	6,37	24	0	64,9	58,7	-
01.08.2022	0,057	6,57	24	0	65,6	58,3	-
02.08.2022	0,053	6,34	24	0	64,8	57,5	-
03.08.2022	0,007	1,52	24	0	35,5	33,5	-
04.08.2022	0	0	24	0	25,2	24,1	-
05.08.2022	0	0	23,93	128	25	23,9	-
06.08.2022	0	0	24	0	24,8	23,9	-
07.08.2022	0	0	24	0	24,4	23,4	-
08.08.2022	0	0	24	0	24,1	23	-
09.08.2022	0	0	24	0	23,8	22,6	-
10.08.2022	0	0	24	0	23,6	22,4	-
11.08.2022	0	0	17,26	128	23,4	22,2	-
12.08.2022	0	0	24	0	23,5	22,3	-
13.08.2022	0	0	24	0	23,8	22,8	-
14.08.2022	0	0	24	0	23,9	23	-
15.08.2022	0	0	24	0	24,2	23,2	-
16.08.2022	0	0	24	0	24,3	23,3	-
17.08.2022	0	0	24	0	24,3	23,3	-
18.08.2022	0,023	2,61	24	0	40,1	36,4	-
19.08.2022	0,055	6,68	23,82	128	65,4	58,1	-
20.08.2022	0,051	6,79	24	0	65,2	58,9	-
21.08.2022	0,049	6,82	24	0	65,7	59,4	-
22.08.2022	0,058	6,91	24	0	66	58,9	-
23.08.2022	0,054	6,84	24	0	65,5	58,6	-
Итого:	0,821	101,21	737,01	0	0	0	0
Гкал	0,706						

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 737,01

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.07.2022	371,308	20323,15	57038,65
23.08.2022	372,129	20424,36	57775,67

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 18:02:56