

# #23452#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 8, Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 3395  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32182  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.08.2022 | 0,057     | 6,81   | 24       | 0      | 65,3   | 58,2   | -           |
| 25.08.2022 | 0,053     | 6,71   | 24       | 0      | 65,3   | 58,6   | -           |
| 26.08.2022 | 0,056     | 6,97   | 24       | 0      | 66,2   | 59,2   | -           |
| 27.08.2022 | 0,045     | 6,81   | 24       | 0      | 65,8   | 60,1   | -           |
| 28.08.2022 | 0,041     | 6,56   | 24       | 0      | 65,2   | 59,8   | -           |
| 29.08.2022 | 0,055     | 6,63   | 24       | 0      | 65,5   | 58,3   | -           |
| 30.08.2022 | 0,053     | 6,57   | 24       | 0      | 65,6   | 58,7   | -           |
| 31.08.2022 | 0,058     | 6,31   | 24       | 0      | 65,2   | 57,1   | -           |
| 01.09.2022 | 0,066     | 6,18   | 24       | 0      | 64,8   | 55,6   | -           |
| 02.09.2022 | 0,053     | 6,17   | 24       | 0      | 65,1   | 57,6   | -           |
| 03.09.2022 | 0,051     | 6,02   | 24       | 0      | 65     | 57,6   | -           |
| 04.09.2022 | 0,054     | 5,93   | 24       | 0      | 64,8   | 56,8   | -           |
| 05.09.2022 | 0,055     | 6,18   | 24       | 0      | 64,7   | 57,1   | -           |
| 06.09.2022 | 0,058     | 6,31   | 24       | 0      | 63,8   | 55,8   | -           |
| 07.09.2022 | 0,059     | 6,65   | 24       | 0      | 65,3   | 57,7   | -           |
| 08.09.2022 | 0,061     | 6,66   | 24       | 0      | 65,4   | 57,5   | -           |
| 09.09.2022 | 0,063     | 6,67   | 24       | 0      | 65     | 56,8   | -           |
| 10.09.2022 | 0,056     | 6,71   | 24       | 0      | 65     | 57,8   | -           |
| 11.09.2022 | 0,055     | 6,71   | 24       | 0      | 65,2   | 58     | -           |
| 12.09.2022 | 0,061     | 6,68   | 24       | 0      | 65,4   | 57,5   | -           |
| 13.09.2022 | 0,057     | 6,49   | 24       | 0      | 65     | 57,3   | -           |
| 14.09.2022 | 0,056     | 6,38   | 24       | 0      | 64,5   | 57     | -           |
| 15.09.2022 | 0,061     | 6,59   | 24       | 0      | 65,4   | 57,4   | -           |
| 16.09.2022 | 0,069     | 6,45   | 24       | 0      | 64,9   | 55,5   | -           |
| 17.09.2022 | 0,057     | 6,39   | 24       | 0      | 64,6   | 56,8   | -           |
| 18.09.2022 | 0,052     | 6,06   | 24       | 0      | 64     | 56,5   | -           |
| 19.09.2022 | 0,062     | 6,07   | 24       | 0      | 64,3   | 55,4   | -           |
| 20.09.2022 | 0,055     | 6,07   | 24       | 0      | 64,6   | 56,7   | -           |
| 21.09.2022 | 0,06      | 6,01   | 24       | 0      | 64,4   | 55,8   | -           |
| 22.09.2022 | 0,065     | 6,18   | 24       | 0      | 65     | 56     | -           |
| 23.09.2022 | 0,056     | 6,28   | 24       | 0      | 64,8   | 57,2   | -           |
| Итого:     | 1,76      | 199,21 | 744      | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 1,514     |        |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т   | dTNar, ч |
|------------|-----------|----------|----------|
| 23.08.2022 | 372,129   | 20424,36 | 57775,67 |
| 23.09.2022 | 373,889   | 20623,57 | 58519,67 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

|                           |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ             |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ              |
| 26.09.2022 8:46:19        |