

#35745#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 8, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3395
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32182
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.08.2023	0,055	6,2	24	0	66,7	59,1	-
25.08.2023	0,058	6,22	24	0	67,1	59	-
26.08.2023	0,055	6,19	24	0	66,1	58,5	-
27.08.2023	0,052	6,38	24	0	66,7	59,7	-
28.08.2023	0,059	6,34	24	0	66,7	58,7	-
29.08.2023	0,073	6,32	24	0	66,8	56,8	-
30.08.2023	0,06	6,29	24	0	66,5	58,2	-
31.08.2023	0,058	6,23	24	0	66,3	58,3	-
01.09.2023	0,051	6,19	24	0	66,4	59,2	-
02.09.2023	0,058	6,28	24	0	66,8	58,9	-
03.09.2023	0,055	6,25	24	0	66,5	58,9	-
04.09.2023	0,057	6,2	24	0	66,3	58,3	-
05.09.2023	0,063	6,23	24	0	66,7	58	-
06.09.2023	0,061	6,21	24	0	67	58,7	-
07.09.2023	0,055	6,14	24	0	66,8	59,2	-
08.09.2023	0,061	6,11	24	0	66,6	57,9	-
09.09.2023	0,061	6,18	24	0	66,8	58,4	-
10.09.2023	0,052	6,18	24	0	67,2	60	-
11.09.2023	0,067	6,16	24	0	67	57,6	-
12.09.2023	0,055	6,18	24	0	66,8	59,3	-
13.09.2023	0,058	6,18	24	0	66,7	58,6	-
14.09.2023	0,058	6,1	24	0	66,3	58,1	-
15.09.2023	0,068	6,05	24	0	66,9	57,3	-
16.09.2023	0,055	6	24	0	66,4	58,4	-
17.09.2023	0,054	6,04	24	0	66,7	59	-
18.09.2023	0,067	6,02	24	0	67	57,5	-
19.09.2023	0,061	5,97	24	0	67	58,3	-
20.09.2023	0,062	5,92	24	0	66,6	57,6	-
21.09.2023	0,055	6,02	24	0	66,8	58,9	-
22.09.2023	0,061	6,05	24	0	66,8	58,2	-
23.09.2023	0,062	6,08	24	0	66,9	58,1	-
Итого:	1,827	190,91	744	0	0	0	0
Гкал	1,571						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.08.2023	434,399	24417,15	66534,51
23.09.2023	436,226	24608,06	67278,51

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 11:17:21