

#23461#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 8, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3395
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32182
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2021	0,057	7,47	24	0	66,2	59,6	-
25.09.2021	0,055	7,56	24	0	66,3	60,1	-
26.09.2021	0,052	7,59	24	0	66,3	60,4	-
27.09.2021	0,059	7,58	24	0	66,2	59,5	-
28.09.2021	0,061	7,65	24	0	66,6	59,8	-
29.09.2021	0,061	7,73	24	0	66,8	60	-
30.09.2021	0,061	7,38	24	0	66,2	59	-
01.10.2021	0,111	6,52	24	0	65,6	48	-
02.10.2021	0,159	5,16	24	0	68,7	41,6	-
03.10.2021	0,126	4,46	24	0	67,1	42,6	-
04.10.2021	0,125	4,17	24	0	67,4	41,3	-
05.10.2021	0,115	4	24	0	67	42	-
06.10.2021	0,12	4,17	24	0	67	42,5	-
07.10.2021	0,137	4,59	24	0	68	42	-
08.10.2021	0,173	5,88	24	0	68,5	42,8	-
09.10.2021	0,182	6,35	24	0	69,1	44,1	-
10.10.2021	0,183	6,5	24	0	69	44,2	-
11.10.2021	0,194	6,57	24	0	69	43	-
12.10.2021	0,181	5,94	24	0	68,6	42,5	-
13.10.2021	0,191	6,32	24	0	69	42,5	-
14.10.2021	0,213	11,6	24	0	69,9	53	-
15.10.2021	0,195	13,53	24	0	70,2	57,8	-
16.10.2021	0,212	14,14	24	0	70,5	57,6	-
17.10.2021	0,201	14,04	24	0	70,2	57,9	-
18.10.2021	0,222	14,19	24	0	70,1	56,7	-
19.10.2021	0,229	14,89	24	0	70,6	57,4	-
20.10.2021	0,158	12,89	24	0	70	59,6	-
21.10.2021	0,154	13,16	24	0	67,8	57,8	-
22.10.2021	0,222	15,21	24	0	69,5	56,9	-
23.10.2021	0,232	15,52	24	0	70,3	57,4	-
Итого:	4,441	262,76	720	0	0	0	0
Гкал	3,819						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.09.2021	311,2	16408,84	49774,73
23.10.2021	315,641	16671,6	50494,73

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2021 18:51:38