

#23477#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2022 по 23.11.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 8, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3395
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32182
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.10.2022	0,172	11,81	24	0	68,8	56,3	-
25.10.2022	0,159	11,64	24	0	67,9	56,2	-
26.10.2022	0,165	11,83	24	0	68,1	56,1	-
27.10.2022	0,154	11,69	24	0	68	56,7	-
28.10.2022	0,136	11,24	24	0	67,7	57,3	-
29.10.2022	0,151	11,42	24	0	68	56,6	-
30.10.2022	0,156	11,58	24	0	68	56,5	-
31.10.2022	0,157	11,8	24	0	68,4	57	-
01.11.2022	0,152	11,6	24	0	68,7	57,4	-
02.11.2022	0,156	11,69	24	0	67,9	56,5	-
03.11.2022	0,19	12,54	24	0	68	55	-
04.11.2022	0,216	13,73	24	0	68,3	54,8	-
05.11.2022	0,214	13,67	24	0	68,5	55,1	-
06.11.2022	0,207	13,67	24	0	68	55	-
07.11.2022	0,212	13,62	24	0	68,7	55,4	-
08.11.2022	0,171	12,03	24	0	69,1	56,9	-
09.11.2022	0,171	12,21	24	0	67,2	55,3	-
10.11.2022	0,194	12,04	24	0	66,9	53	-
11.11.2022	0,185	11,71	24	0	67,6	54,1	-
12.11.2022	0,151	11,1	24	0	67,6	55,9	-
13.11.2022	0,155	11,14	24	0	68,3	56,3	-
14.11.2022	0,188	11,95	24	0	67,6	54,1	-
15.11.2022	0,214	12,73	24	0	68,4	54	-
16.11.2022	0,274	15,26	24	0	69,6	54,2	-
17.11.2022	0,302	16,98	24	0	73,8	58,5	-
18.11.2022	0,332	18,11	24	0	76,3	60,6	-
19.11.2022	0,35	18,48	24	0	78,2	61,9	-
20.11.2022	0,336	16,98	24	0	79	62	-
21.11.2022	0,325	16,67	24	0	79	62,3	-
22.11.2022	0,33	21,5	24	0	72,8	58,2	-
23.11.2022	0,351	17,51	24	0	78,2	61	-
Итого:	6,626	419,93	744	0	0	0	0
Гкал	5,698						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.10.2022	377,815	20919,37	59239,67
23.11.2022	384,441	21339,3	59983,67

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.11.2022 14:15:42