

#50029#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 8, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3395
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32182
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.10.2023	0,251	13,97	24	0	71	55,6	-
25.10.2023	0,256	14,34	24	0	70,7	55,4	-
26.10.2023	0,261	14,9	24	0	70,8	55,8	-
27.10.2023	0,27	15,12	24	0	71,2	55,8	-
28.10.2023	0,286	16,21	24	0	71,3	56,1	-
29.10.2023	0,29	16,79	24	0	71,4	56,5	-
30.10.2023	0,21	12,99	24	0	70,4	56,6	-
31.10.2023	0,194	12,52	24	0	70,6	57,3	-
01.11.2023	0,236	13,81	24	0	70,7	56,1	-
02.11.2023	0,232	13,58	24	0	70,9	56,2	-
03.11.2023	0,203	12,38	24	0	70,4	56,3	-
04.11.2023	0,214	12,99	24	0	70,5	56,4	-
05.11.2023	0,227	13,79	24	0	71	56,8	-
06.11.2023	0,208	13,01	24	0	70,8	57,1	-
07.11.2023	0,219	13,24	24	0	70,6	56,4	-
08.11.2023	0,222	13,36	24	0	70,4	56,2	-
09.11.2023	0,226	13,47	24	0	70,7	56,2	-
10.11.2023	0,247	13,38	24	0	70,9	55	-
11.11.2023	0,229	13,22	24	0	70,7	55,8	-
12.11.2023	0,227	13,54	24	0	70,6	56,2	-
13.11.2023	0,263	14,6	24	0	71,2	55,8	-
14.11.2023	0,284	15,52	24	0	71,1	55,4	-
15.11.2023	0,303	17,15	24	0	71,1	55,9	-
16.11.2023	0,309	17,81	24	0	72	57,1	-
17.11.2023	0,354	18,39	24	0	74,2	57,7	-
18.11.2023	0,332	17,99	24	0	74,8	59	-
19.11.2023	0,333	17,91	24	0	75,1	59,2	-
20.11.2023	0,344	18,18	24	0	75	58,7	-
21.11.2023	0,387	19,52	24	0	77,6	60,6	-
22.11.2023	0,377	19,43	24	0	77,4	60,7	-
23.11.2023	0,32	18,18	24	0	72,6	57,5	-
Итого:	8,314	471,29	744	0	0	0	0
Гкал	7,15						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.10.2023	439,711	24868,1	67998,51
23.11.2023	448,025	25339,39	68742,51

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2023 7:32:56