

# #23458#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Беланова 8, Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 3395  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32182  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2021	0,232	15,48	24	0	70,5	57,6	-
25.11.2021	0,243	15,81	24	0	70,5	57,4	-
26.11.2021	0,273	16,74	24	0	70,5	56,4	-
27.11.2021	0,288	17,29	24	0	72,2	58	-
28.11.2021	0,287	17,25	24	0	72,6	58,3	-
29.11.2021	0,305	20,59	24	0	71,9	58,3	-
30.11.2021	0,311	18,91	24	0	72,8	58,7	-
01.12.2021	0,329	18,62	24	0	74,8	59,6	-
02.12.2021	0,296	18,17	24	0	72,2	58,2	-
03.12.2021	0,309	22,63	24	0	72,4	59	-
04.12.2021	0,288	18,86	22,32	128	72,9	59,1	-
05.12.2021	0,299	17,91	24	0	74,6	60,2	-
06.12.2021	0,386	19,38	24	0	81	64	-
07.12.2021	0,482	22,84	24	0	84,7	66,7	-
08.12.2021	0,503	23,82	24	0	85,9	67,8	-
09.12.2021	0,463	22,46	24	0	83	65,3	-
10.12.2021	0,322	16,6	19,62	128	77	60,4	-
11.12.2021	0,367	19,18	24	0	76,8	60,4	-
12.12.2021	0,362	19,07	24	0	77,6	61,3	-
13.12.2021	0,369	21,75	23,99	128	75	59,6	-
14.12.2021	0,338	18,24	24	0	73,8	57,8	-
15.12.2021	0,289	17,27	24	0	71,2	56,9	-
16.12.2021	0,279	16,28	24	0	70,4	55,7	-
17.12.2021	0,3	17,35	24	0	70,7	55,8	-
18.12.2021	0,301	17,04	24	0	70,8	55,6	-
19.12.2021	0,303	17,7	24	0	70,7	56	-
20.12.2021	0,348	18,75	24	0	75,7	59,8	-
21.12.2021	0,395	19,38	24	0	80	62,4	-
22.12.2021	0,408	20,19	24	0	81,4	64,1	-
23.12.2021	0,379	18,89	24	0	79,4	62	-
Итого:	10,054	564,45	713,93	0	0	0	0
Гкал	8,646						

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 713,93

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.11.2021	322,611	17141,26	51238,73
23.12.2021	332,665	17705,71	51952,67

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.12.2021 7:39:32