

#23476#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2022 по 23.12.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 8, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3395
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32182
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2022	0,355	17,09	24	0	79,2	61,3	-
25.11.2022	0,35	16,73	24	0	78,5	60,6	-
26.11.2022	0,327	15,84	24	0	78	60,4	-
27.11.2022	0,292	15,1	24	0	75,1	58,6	-
28.11.2022	0,306	15,66	24	0	74,6	57,8	-
29.11.2022	0,316	16,51	24	0	74,7	58,2	-
30.11.2022	0,315	15,94	24	0	75,8	58,8	-
01.12.2022	0,308	15,74	24	0	76,2	59,4	-
02.12.2022	0,328	16,76	24	0	76,8	60	-
03.12.2022	0,343	17,64	24	0	78,4	61,7	-
04.12.2022	0,316	16,8	24	0	77	60,9	-
05.12.2022	0,324	17,48	24	0	76,3	60,4	-
06.12.2022	0,314	16,95	24	0	74,9	59	-
07.12.2022	0,311	17,02	23,77	128	74,7	59	-
08.12.2022	0,305	16,89	24	0	75,3	59,8	-
09.12.2022	0,329	16,98	24	0	77,8	61,2	-
10.12.2022	0,34	17,1	24	0	79,6	62,6	-
11.12.2022	0,35	17,88	24	0	79,8	63	-
12.12.2022	0,336	16,94	24	0	78,2	61,2	-
13.12.2022	0,337	17,55	24	0	77,2	60,7	-
14.12.2022	0,391	19,12	24	0	80,2	62,7	-
15.12.2022	0,457	21,35	24	0	84,1	65,7	-
16.12.2022	0,42	19,14	24	0	83,6	64,8	-
17.12.2022	0,414	18,49	24	0	83,4	64,2	-
18.12.2022	0,416	19,58	24	0	82,6	64,4	-
19.12.2022	0,437	20,75	24	0	82,4	64,3	-
20.12.2022	0,344	17,63	24	0	75,7	58,9	-
21.12.2022	0,298	16,87	24	0	72,4	57,2	-
22.12.2022	0,287	15,95	24	0	71,4	56	-
23.12.2022	0,278	15,63	24	0	71	55,6	-
Итого:	10,244	519,11	719,77	0	0	0	0
Гкал	8,81						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,77

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.11.2022	384,441	21339,3	59983,67
23.12.2022	394,685	21858,41	60703,43

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.12.2022 12:15:01