

#23421#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 01.03.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 3, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3422
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34085
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2021	0,496	16,7	17,01	24	0	68,4	42,8	8,2
25.02.2021	0,448	15,86	16,15	24	0	68	43,6	10,7
26.02.2021	0,463	15,57	15,87	24	0	68	42,4	4,9
27.02.2021	0,484	16,38	16,66	24	0	68,1	42,4	3,2
28.02.2021	0,486	16,41	16,69	24	0	68,1	42,4	3
01.03.2021	0,472	15,51	15,81	24	0	68,6	42,4	-
Итого:	2,849	96,43	98,19	144	0	0	0	0
Гкал	2,45							

Общее время работы системы, ч 144
Период нормальной работы системы, ч 144

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.02.2021	1301,748	69211,09	69233,56	104578,91
01.03.2021	1304,597	69307,52	69331,75	104722,91

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 12.03.2021 13:11:07