

# #23403#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Горбунова 3, Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 3422  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 34085  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2022	0,446	16,13	15,89	24	0	66,4	42,6	4,7
25.02.2022	0,457	16,63	16,39	24	0	66	42,3	4,4
26.02.2022	0,398	15,01	14,8	22,61	128	66,2	41,9	2,9
27.02.2022	0,453	14,08	13,88	24	0	69,8	42	0,6
28.02.2022	0,464	14,25	14,03	24	0	70,6	42,6	0,5
01.03.2022	0,465	14,12	13,85	24	0	70,6	42,2	-1,2
02.03.2022	0,473	14,34	14,03	24	0	70,4	42	-0,1
03.03.2022	0,466	14,5	14,19	24	0	69,4	41,6	2,7
04.03.2022	0,468	14,37	14,06	24	0	70,1	41,9	2,1
05.03.2022	0,482	13,87	13,55	24	0	72,1	42,1	-2,2
06.03.2022	0,515	14,37	14,04	24	0	72,2	41,3	-1,1
07.03.2022	0,49	15,1	14,71	24	0	70,5	41,9	1,7
08.03.2022	0,452	14,19	13,84	24	0	70	42,6	2,8
09.03.2022	0,467	14,26	13,86	24	0	70,4	42,1	1,3
10.03.2022	0,484	13,7	13,32	24	0	71,9	41,4	-2,5
11.03.2022	0,492	13,86	13,47	24	0	72	41,4	-1,2
12.03.2022	0,477	14,12	13,72	24	0	70,9	41,8	-0,6
13.03.2022	0,434	14,15	13,76	24	0	69,1	42,7	0
14.03.2022	0,446	14,72	14,32	24	0	68,4	42,3	1,5
15.03.2022	0,393	18,25	17,83	24	0	65,2	43,3	1,8
16.03.2022	0,423	14,93	14,57	24	0	67,5	43	2,3
17.03.2022	0,434	15,22	14,87	24	0	67,4	42,8	3,3
18.03.2022	0,414	15,06	14,72	24	0	67,9	44,2	4,3
19.03.2022	0,4	14,6	14,3	24	0	67,6	44	2,6
20.03.2022	0,413	14,8	14,48	24	0	67,9	43,8	2,2
21.03.2022	0,427	14,93	14,61	24	0	67,4	42,8	3,3
22.03.2022	0,412	15,18	14,88	24	0	67,6	44,2	4,9
23.03.2022	0,389	14,85	14,54	24	0	67,2	44,6	-
Итого:	12,534	413,59	404,51	670,61	0	0	0	0
Гкал	10,779							

Общее время работы системы, ч 672  
Период нормальной работы системы, ч 670,61

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.02.2022	1410,982	73666,97	73684,23	113331,04
23.03.2022	1423,516	74080,56	74088,74	114001,65

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.03.2022 7:33:48