

#23422#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 3, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3422
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34085
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
23.03.2021	0,519	16,53	16,8	24	0	68,6	41,4	3,9
24.03.2021	0,518	16,9	17,17	24	0	67,9	41,4	4,8
25.03.2021	0,479	17,1	17,38	24	0	67,2	41,8	6,9
26.03.2021	0,485	16,3	16,58	24	0	68	42,3	5,1
27.03.2021	0,413	19,6	19,86	24	0	64,7	44,5	8,7
28.03.2021	0,447	15,4	15,69	24	0	68	43	5,8
29.03.2021	0,44	15,44	15,73	24	0	68,2	43,7	7,8
30.03.2021	0,43	17,68	17,96	24	0	66,4	44,1	9,8
31.03.2021	0,47	16,51	16,79	24	0	67,9	43,3	8,7
01.04.2021	0,473	16,07	16,35	24	0	67,8	42,4	4,7
02.04.2021	0,473	15,67	15,95	24	0	68,2	42,2	3,8
03.04.2021	0,456	15,44	15,74	24	0	67,7	42,2	3,8
04.04.2021	0,446	15,45	15,74	24	0	67,8	42,9	4,2
05.04.2021	0,455	15,31	15,59	23,76	128	68,3	42,8	2,7
06.04.2021	0,478	15,42	15,71	24	0	68,1	41,4	2,6
07.04.2021	0,498	16,21	16,5	24	0	68,1	41,6	2,8
08.04.2021	0,504	16,66	16,94	24	0	68,2	42,1	4,3
09.04.2021	0,502	17,02	17,29	24	0	68	42,6	7,2
10.04.2021	0,481	16,42	16,69	24	0	67,9	42,7	4,9
11.04.2021	0,457	15,83	16,12	24	0	68,3	43,4	10,3
12.04.2021	0,354	11,97	12,21	18,61	128	68,1	42,6	7,7
13.04.2021	0,478	16,42	16,73	24	0	68	43	4,7
14.04.2021	0,475	16,19	16,5	24	0	68,1	42,8	4,1
15.04.2021	0,491	16,63	16,93	24	0	67,7	42,3	5,8
16.04.2021	0,49	16,86	17,17	24	0	67,9	42,9	5,6
17.04.2021	0,457	16,19	16,49	24	0	68,3	44	8,3
18.04.2021	0,42	15,5	15,82	24	0	67,5	44,2	10,4
19.04.2021	0,43	15,97	16,3	24	0	68,1	45	11
20.04.2021	0,418	18,47	18,76	24	0	66,4	45,5	9,9
21.04.2021	0,435	16,47	16,76	24	0	67,9	45,2	8,6
22.04.2021	0,448	16	16,29	24	0	67,9	43,8	4,6
23.04.2021	0,445	16,18	16,48	24	0	67,7	44	-
Итого:	14,765	519,81	529,02	762,37	0	0	0	0
Гкал	12,698							

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 762,37

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
22.03.2021	1315,263	69632,18	69662,39	105226,91
23.04.2021	1330,028	70151,99	70191,41	105989,28

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 17:20:27