

#23406#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 26.04.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 3, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3422
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34085
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2022	0,399	14,58	14,26	24	0	67,6	44,1	3,9
25.03.2022	0,425	15,35	15,03	24	0	67,7	43,9	7
26.03.2022	0,392	15,51	15,16	24	0	66,6	43,9	6,2
27.03.2022	0,396	14,5	14,18	24	0	67,5	44	5,2
28.03.2022	0,386	14,86	14,54	24	0	67,3	45	7
29.03.2022	0,417	14,37	14,04	24	0	68,1	43,1	4
30.03.2022	0,447	14,18	13,82	24	0	69,5	42,2	0,2
31.03.2022	0,459	13,79	13,43	24	0	70,5	41,8	-
01.04.2022	0,453	14,02	13,64	24	0	69,8	42	-
02.04.2022	0,446	14,22	13,85	24	0	69,1	42,1	-
03.04.2022	0,437	14,18	13,79	24	0	68,7	42,1	-
04.04.2022	0,432	14,34	13,96	24	0	68,2	42,3	-
05.04.2022	0,43	14,44	14,04	24	0	67,7	42	-
06.04.2022	0,439	14,84	14,46	24	0	67,5	41,9	-
07.04.2022	0,419	14,72	14,36	24	0	67,3	42,8	-
08.04.2022	0,408	14,56	14,18	24	0	67,2	43	-
09.04.2022	0,41	14,16	13,8	24	0	67,6	42,7	-
10.04.2022	0,423	14,68	14,31	24	0	67,5	42,6	-
11.04.2022	0,42	14,52	14,16	24	0	67,2	42,3	-
12.04.2022	0,41	14,34	13,99	24	0	67,2	42,6	-
13.04.2022	0,418	14,58	14,22	24	0	67,6	42,9	-
14.04.2022	0,425	15,08	14,74	24	0	67,4	43,1	-
15.04.2022	0,429	14,97	14,67	24	0	67,5	42,8	-
16.04.2022	0,399	13,87	13,56	24	0	67,3	42,6	-
17.04.2022	0,385	13,97	13,66	24	0	67,4	43,7	-
18.04.2022	0,383	14,82	14,49	24	0	67,5	45	-
19.04.2022	0,381	15,32	15	24	0	67,3	45,4	-
20.04.2022	0,361	14,41	14,1	24	0	67,4	45,9	-
21.04.2022	0,352	14,4	14,1	24	0	67,7	46,8	-
22.04.2022	0,357	15,34	15,05	24	0	67,9	48	-
23.04.2022	0,346	14,52	14,24	24	0	67,6	47,1	-
24.04.2022	0,329	13,99	13,73	24	0	67,4	47,2	-
25.04.2022	0,316	13,89	13,62	24	0	66,5	47	-
26.04.2022	0,094	19,5	19,66	24	0	65,7	59,1	-
Итого:	13,423	498,82	487,84	816	0	0	0	0
Гкал	11,544							

Общее время работы системы, ч 816
Период нормальной работы системы, ч 816

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.03.2022	1423,516	74080,56	74088,74	114001,65
26.04.2022	1436,939	74579,38	74576,58	114817,65

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2022 7:21:52