

#23415#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 3, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3422
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34085
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2021	0,447	16,32	16,61	24	0	67,6	44,1	4
25.04.2021	0,462	16,31	16,6	24	128	68	43,6	3,7
26.04.2021	0,455	15,7	16,01	24	0	67,5	42,6	2,9
27.04.2021	0,487	16,4	16,68	24	0	67,5	42	4,1
28.04.2021	0,493	17,02	17,3	24	0	67,6	42,7	6,7
29.04.2021	0,448	16,69	16,99	24	0	67,3	43,9	9,3
30.04.2021	0,217	12,81	13,16	24	0	62,1	49,4	7
01.05.2021	0,082	9,24	9,66	24	0	61,2	54	7,3
02.05.2021	0,072	9,15	9,56	24	0	60,8	54,2	6,2
03.05.2021	0,061	9	9,41	24	0	60,7	54,9	5,8
04.05.2021	0,098	10,11	10,51	24	0	61,5	53,8	9,6
05.05.2021	0,087	9,65	10,05	24	0	61,2	53,9	10,4
06.05.2021	0,093	10,38	10,77	24	0	61,2	54	6,9
07.05.2021	0,102	10,01	10,39	24	0	61,7	53,7	6,9
08.05.2021	0,093	9,73	10,12	24	0	61,5	53,8	6,3
09.05.2021	0,077	8,99	9,37	24	0	61,2	54,1	11,1
10.05.2021	0,079	9,04	9,43	24	0	61,1	54	17,8
11.05.2021	0,091	9,14	9,52	24	0	61,6	53,7	19,7
12.05.2021	0,081	9,05	9,43	24	0	61,3	53,8	19,2
13.05.2021	0,095	9,12	9,49	24	0	61,8	53,5	9,9
14.05.2021	0,097	9,29	9,67	24	0	61,8	53,6	10,6
15.05.2021	0,094	9,38	9,75	24	0	61,5	53,7	10
16.05.2021	0,07	8,93	9,31	24	0	60,8	54,2	12,5
17.05.2021	0,073	8,33	8,71	24	0	61,3	54	14,5
18.05.2021	0,098	9,2	9,58	24	0	61,8	53,5	11,4
19.05.2021	0,101	9,75	10,12	24	0	61,6	53,4	10,4
20.05.2021	0,079	8,85	9,22	24	0	61,2	53,9	-
21.05.2021	0,087	9,17	9,54	24	0	61,5	53,7	14
22.05.2021	0,084	8,98	9,36	24	0	61,5	54	-
23.05.2021	0,079	8,72	9,1	24	0	61,4	54	-
Итого:	4,982	324,46	335,42	720	0	0	0	0
Гкал	4,284							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.04.2021	1330,028	70151,99	70191,41	105989,28
23.05.2021	1335,01	70476,45	70526,83	106709,27

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 12:52:55