

#23412#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 3, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3422
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34085
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2023	0,087	10,56	11,05	24	0	60,6	53,9	-
25.04.2023	0,08	9,85	10,34	24	0	60,7	54	-
26.04.2023	0,09	10,28	10,77	24	0	60,9	53,8	-
27.04.2023	0,092	10,41	10,9	24	0	60,9	53,8	-
28.04.2023	0,102	9,99	10,46	24	0	61,4	53,4	-
29.04.2023	0,092	9,35	9,84	24	0	61,5	53,6	-
30.04.2023	0,084	9,12	9,59	24	0	61,3	53,8	-
01.05.2023	0,081	8,95	9,43	24	0	61,3	53,8	-
02.05.2023	0,078	8,69	9,18	24	0	61,3	53,9	-
03.05.2023	0,088	9,37	9,5	23,92	128	61,3	53,7	-
04.05.2023	0,1	9,32	9,31	24	0	61,9	53,5	-
05.05.2023	0,106	9,54	9,52	24	0	62,1	53,3	-
06.05.2023	0,086	9,05	9,06	24	0	61,5	53,8	-
07.05.2023	0,074	8,56	8,6	24	0	61,3	54,1	-
08.05.2023	0,08	8,65	8,67	24	0	61,5	53,9	-
09.05.2023	0,076	8,32	8,37	24	0	61,5	53,9	-
10.05.2023	0,089	9,09	9,1	24	0	61,6	53,6	-
11.05.2023	0,081	8,65	8,67	24	0	61,5	53,8	-
12.05.2023	0,098	8,99	9	24	0	62	53,4	-
13.05.2023	0,094	8,64	8,66	24	0	62	53,4	-
14.05.2023	0,08	8,42	8,46	24	0	61,4	53,7	-
15.05.2023	0,088	8,78	8,8	24	0	61,6	53,5	-
16.05.2023	0,094	8,87	8,88	24	0	61,9	53,5	-
17.05.2023	0,082	8,52	8,56	24	0	61,7	53,8	-
18.05.2023	0,101	9,32	9,31	24	0	61,7	53,3	-
19.05.2023	0,094	9,14	9,15	24	0	61,6	53,4	-
20.05.2023	0,09	8,44	8,47	24	0	61,9	53,4	-
21.05.2023	0,073	7,89	7,96	24	0	61,5	53,8	-
22.05.2023	0,088	8,45	8,49	24	0	61,8	53,4	-
23.05.2023	0,091	8,57	8,6	24	0	61,9	53,5	-
Итого:	2,639	271,78	276,7	719,92	0	0	0	0
Гкал	2,27							

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,92

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.04.2023	1530,785	79392,88	79403,19	123502,88
23.05.2023	1533,424	79664,66	79679,89	124222,79

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2023 7:49:26