

# #84458#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Горбунова 3, Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 3422  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 34085  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2024	0,307	29,71	29,98	24	0	69,4	56,5	4,9
25.04.2024	0,314	28,35	28,58	24	0	68,8	55,6	6,4
26.04.2024	0,302	28,52	28,77	24	0	69,4	55,5	7,8
27.04.2024	0,279	27,05	27,24	24	0	69,5	56,6	12,1
28.04.2024	0,247	28,43	28,66	24	0	69,3	58,6	14,6
29.04.2024	0,257	27,47	27,68	24	0	69,3	57,7	16,9
30.04.2024	0,231	26,26	26,46	24	0	69,4	58,7	16,1
01.05.2024	0,231	25,49	25,68	24	0	69,1	58,5	-
02.05.2024	0,115	10,43	10,33	23,99	128	64,5	55	-
03.05.2024	0,081	7,82	7,68	24	0	63,1	54,8	-
04.05.2024	0,08	7,85	7,69	24	0	63,2	54,9	-
05.05.2024	0,069	7,32	7,17	24	0	62,9	55,1	-
06.05.2024	0,087	8,33	8,19	24	0	63,1	54,8	-
07.05.2024	0,085	8,26	8,12	24	0	63,2	54,9	-
08.05.2024	0,092	8,34	8,2	24	0	63,7	54,8	-
09.05.2024	0,084	8,08	7,95	24	0	63,4	55	-
10.05.2024	0,078	8,17	8,03	24	0	63,1	55,2	-
11.05.2024	0,082	8,28	8,16	24	0	63,1	55,1	-
12.05.2024	0,08	8,06	7,91	24	0	63,3	55,1	-
13.05.2024	0,092	8,54	8,42	24	0	63,7	54,9	-
14.05.2024	0,082	8,3	8,17	24	0	63,1	55	-
15.05.2024	0,092	8,52	8,39	24	0	63,5	54,9	-
16.05.2024	0,095	8,86	8,74	24	0	63,5	54,8	-
17.05.2024	0,113	9,1	8,98	24	0	63,8	54,3	-
18.05.2024	0,082	7,94	7,8	24	0	63,1	54,8	-
19.05.2024	0,071	7,49	7,33	24	0	62,9	55	-
20.05.2024	0,079	7,98	7,84	24	0	62,8	54,7	-
21.05.2024	0,083	7,74	7,6	24	0	63,3	54,6	-
22.05.2024	0,084	7,7	7,56	24	0	63,3	54,6	-
23.05.2024	0,077	7,48	7,33	24	0	63,2	54,8	-
Итого:	4,051	401,87	400,64	719,99	0	0	0	0
Гкал	3,484							

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 719,99

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.04.2024	1636,685	84155,31	84034,64	132286,6
23.05.2024	1640,736	84557,18	84435,28	133006,59

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 9:29:46