

# #23416#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Горбунова 3, Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 3422  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 34085  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2021	0,08	8,65	9,03	24	0	61,4	53,8	16
25.05.2021	0,085	8,83	9,21	24	0	61,6	53,8	-
26.05.2021	0,093	9,33	9,71	24	0	61,7	53,7	-
27.05.2021	0,101	9,54	9,9	24	0	61,8	53,5	-
28.05.2021	0,092	9,36	9,74	24	0	61,5	53,6	11
29.05.2021	0,079	8,87	9,25	24	0	61,3	54	12,3
30.05.2021	0,083	9,02	9,39	24	0	61,4	53,8	-
31.05.2021	0,093	9,04	9,43	24	0	61,8	53,6	16
01.06.2021	0,087	9,04	9,41	24	0	61,5	53,7	-
02.06.2021	0,082	8,62	9	23,72	128	61,4	53,7	-
03.06.2021	0,087	8,75	9,12	24	0	61,7	53,7	15
04.06.2021	0,09	8,61	9	24	0	61,9	53,6	-
05.06.2021	0,082	8,76	9,13	24	0	61,3	53,7	13,4
06.06.2021	0,07	8,08	8,46	24	0	61,3	54	22
07.06.2021	0,082	8,62	8,99	24	0	61,4	53,8	-
08.06.2021	0,088	8,37	8,75	24	0	62	53,6	18,8
09.06.2021	0,078	8,25	8,63	24	0	61,6	53,8	21
10.06.2021	0,085	8,89	9,27	24	0	61,3	53,6	-
11.06.2021	0,082	8,08	8,45	24	0	61,8	53,6	-
12.06.2021	0,074	8,03	8,41	24	0	61,3	53,8	-
13.06.2021	0,072	7,8	8,19	24	0	61,4	53,9	-
14.06.2021	0,075	7,89	8,27	24	0	61,6	53,8	-
15.06.2021	0,087	8,42	8,58	23,87	128	61,9	53,6	-
16.06.2021	0,073	7,97	8,04	24	0	61,4	53,9	-
17.06.2021	0,077	8,16	8,21	24	0	61,6	53,8	-
18.06.2021	0,083	8,05	8,1	24	0	61,9	53,6	-
19.06.2021	0,076	7,78	7,85	24	0	61,6	53,8	-
20.06.2021	0,069	7,71	7,79	24	0	61,4	53,9	-
21.06.2021	0,073	7,64	7,71	24	0	61,6	53,8	-
22.06.2021	0,073	8,36	8,4	24	0	61	53,8	-
23.06.2021	0,08	8,9	8,92	24	0	60,8	53,6	-
Итого:	2,531	263,42	272,34	743,59	0	0	0	0
Гкал	2,177							

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,59

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.05.2021	1335,01	70476,45	70526,83	106709,27
23.06.2021	1337,541	70739,87	70799,17	107452,86

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.06.2021 13:02:46