

#23413#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 3, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3422
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34085
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2023	0,096	8,86	8,88	24	0	61,9	53,3	-
25.05.2023	0,084	8,45	8,49	24	0	61,6	53,6	-
26.05.2023	0,088	8,93	8,95	24	0	61,5	53,7	-
27.05.2023	0,086	8,67	8,7	24	0	61,7	53,7	-
28.05.2023	0,083	8,43	8,47	24	0	61,6	53,7	-
29.05.2023	0,084	8,51	8,55	24	0	61,7	53,7	-
30.05.2023	0,091	9,11	9,12	24	0	61,5	53,6	-
31.05.2023	0,085	8,43	8,47	24	0	61,8	53,7	-
01.06.2023	0,091	8,61	8,64	24	0	61,9	53,5	-
02.06.2023	0,098	9,23	9,23	24	0	61,9	53,6	-
03.06.2023	0,088	8,87	8,9	24	0	61,7	53,8	-
04.06.2023	0,072	8,24	8,29	24	0	61,4	54,1	-
05.06.2023	0,091	8,62	8,65	24	0	62	53,6	-
06.06.2023	0,087	8,4	8,45	24	0	61,9	53,6	-
07.06.2023	0,073	8,1	8,13	24	0	60	52,6	-
08.06.2023	0,078	8,35	8,41	24	0	61,5	53,8	-
09.06.2023	0,089	8,43	8,48	24	0	61,8	53,5	-
10.06.2023	0,083	8,29	8,34	24	0	61,6	53,6	-
11.06.2023	0,081	8,54	8,58	24	0	61,4	53,9	-
12.06.2023	0,074	8,34	8,38	24	0	61,3	54	-
13.06.2023	0,076	8,2	8,25	24	0	61,5	53,9	-
14.06.2023	0,082	8,33	8,37	24	0	61,7	53,8	-
15.06.2023	0,083	8,56	8,6	24	0	61,6	53,8	-
16.06.2023	0,085	8,58	8,61	24	0	61,5	53,7	-
17.06.2023	0,074	8,13	8,19	24	0	61,4	54	-
18.06.2023	0,079	8,28	8,31	24	0	61,5	53,8	-
19.06.2023	0,084	8,5	8,54	24	0	61,6	53,6	-
20.06.2023	0,05	10	9,86	24	0	49,8	46,1	-
21.06.2023	0,076	8,13	8,18	24	0	61,6	54,1	-
22.06.2023	0,075	8,04	8,11	24	0	61,6	54	-
23.06.2023	0,084	8,64	8,66	24	0	61,5	53,6	-
Итого:	2,55	264,8	265,79	744	0	0	0	0
Гкал	2,193							

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.05.2023	1533,424	79664,66	79679,89	124222,79
23.06.2023	1535,974	79929,46	79945,68	124966,79

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 7:35:55