

# #23417#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Горбунова 3, Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 3422  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 34085  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2021	0,078	8,23	8,27	24	0	61,3	53,7	-
25.06.2021	0,086	8,35	8,39	24	128	61,7	53,5	-
26.06.2021	0,07	7,77	7,84	24	0	61,3	53,9	-
27.06.2021	0,07	7,77	7,83	24	0	61,3	53,9	-
28.06.2021	0,082	8,24	8,29	24	0	61,6	53,7	-
29.06.2021	0,072	8,04	8,09	24	0	61,2	53,8	-
30.06.2021	0,076	8,22	8,27	24	0	61,3	53,8	-
01.07.2021	0,088	8,34	8,38	24	0	61,8	53,5	-
02.07.2021	0,079	8,12	8,17	24	0	61,5	53,7	-
03.07.2021	0,071	8,13	8,17	24	0	61	53,9	-
04.07.2021	0,07	7,85	7,92	24	0	61,2	53,9	-
05.07.2021	0,075	8,13	8,18	24	0	61,2	53,8	-
06.07.2021	0,082	8,08	8,13	24	0	61,6	53,7	-
07.07.2021	0,069	7,62	7,69	24	0	61,3	53,9	-
08.07.2021	0,076	8,06	8,11	24	0	61,3	53,7	-
09.07.2021	0,075	8,24	8,29	24	0	61,2	53,8	-
10.07.2021	0,071	7,84	7,91	24	0	61,2	53,9	-
11.07.2021	0,065	7,87	7,93	24	0	60,9	54	-
12.07.2021	0,071	7,76	7,82	24	0	61,3	53,9	-
13.07.2021	0,073	7,53	7,58	24	0	59	51,8	-
14.07.2021	0,081	8,12	8,17	24	0	61,5	53,6	-
15.07.2021	0,054	7	7,02	24	0	54,5	49,4	-
16.07.2021	0,073	8,59	8,62	24	0	60,8	54	-
17.07.2021	0,07	8,66	8,68	24	0	60,5	54	-
18.07.2021	0,063	8,4	8,45	24	0	60,4	54,2	-
19.07.2021	0,069	8,88	8,9	24	0	60,4	54	-
20.07.2021	0,067	10	9,95	24	0	58,3	52	-
21.07.2021	0,003	2	1,94	24	0	27,8	31,1	-
22.07.2021	0	0,03	0,05	24	0	24,1	23,7	-
23.07.2021	0	0	0	24	0	23,4	22,6	-
Итого:	1,979	221,87	223,04	720	0	0	0	0
Гкал	1,702							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2021	1337,541	70739,87	70799,17	107452,86
23.07.2021	1339,52	70961,74	71022,21	108172,86

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.07.2021 9:18:19