

#23414#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 3, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3422
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34085
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2023	0,07	8,33	8,38	24	0	61,1	54,2	-
25.06.2023	0,068	8,05	8,11	24	0	61,3	54,3	-
26.06.2023	0,075	8,08	8,14	24	0	61,6	54,1	-
27.06.2023	0,082	8,54	8,58	24	0	61,6	53,9	-
28.06.2023	0,092	8,86	8,89	24	0	61,8	53,7	-
29.06.2023	0,079	8,37	8,42	24	0	61,6	54,1	-
30.06.2023	0,105	9,05	9,07	24	0	62,1	53,3	-
01.07.2023	0,082	8,59	8,63	24	0	61,6	54	-
02.07.2023	0,074	8,5	8,55	24	0	61,5	54,4	-
03.07.2023	0,082	8,76	8,79	24	0	61,6	54	-
04.07.2023	0,074	8,28	8,34	24	0	61,7	54,4	-
05.07.2023	0,075	8,33	8,39	24	0	61,7	54,3	-
06.07.2023	0,082	8,58	8,61	24	0	61,8	54,1	-
07.07.2023	0,079	8,22	8,28	24	0	61,9	54,2	-
08.07.2023	0,081	8,37	8,42	24	0	62	54,2	-
09.07.2023	0,067	8,01	8,08	24	0	61,6	54,6	-
10.07.2023	0,086	8,61	8,64	24	0	61,9	54,1	-
11.07.2023	0,082	8,3	8,36	24	0	62,2	54,2	-
12.07.2023	0,077	8,24	8,29	24	0	61,9	54,3	-
13.07.2023	0,077	8,28	8,33	24	0	62	54,3	-
14.07.2023	0,101	9,07	9,09	24	0	62,2	53,8	-
15.07.2023	0,083	8,21	8,26	24	0	62,2	54,2	-
16.07.2023	0,074	7,98	8,05	24	0	61,9	54,4	-
17.07.2023	0,078	8,29	8,33	24	0	61,9	54,3	-
18.07.2023	0,083	8,67	8,71	24	0	61,8	54,2	-
19.07.2023	0,077	8,19	8,24	24	0	62	54,4	-
20.07.2023	0,09	8,55	8,59	24	0	62,2	54	-
21.07.2023	0,094	8,64	8,67	24	0	62,3	53,9	-
22.07.2023	0,086	8,67	8,69	24	0	62	54,2	-
23.07.2023	0,072	8,11	8,17	24	0	61,9	54,6	-
Итого:	2,427	252,73	254,1	720	0	0	0	0
Гкал	2,087							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2023	1535,974	79929,46	79945,68	124966,79
23.07.2023	1538,401	80182,19	80199,78	125686,79

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.07.2023 7:40:00