

#23410#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 3, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3422
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34085
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2021	0,091	8,49	8,53	24	0	61,9	53,4	-
25.09.2021	0,08	8,06	8,11	24	0	61,7	53,6	-
26.09.2021	0,068	7,74	7,81	24	0	61,3	54	-
27.09.2021	0,075	8,02	8,09	24	0	61,4	53,8	-
28.09.2021	0,073	7,86	7,92	24	0	61,6	53,9	-
29.09.2021	0,075	7,9	7,97	24	0	61,7	53,8	-
30.09.2021	0,082	8,16	8,21	24	0	61,7	53,6	-
Итого:	0,544	56,23	56,64	168	0	0	0	0
Гкал	0,468							

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.09.2021	1343,426	71413,65	71475,24	109659,23
30.09.2021	1343,97	71469,88	71531,88	109827,23

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 11.10.2021 18:40:55