

#23411#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 3, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3422
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34085
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2021	0,091	8,49	8,53	24	0	61,9	53,4	-
25.09.2021	0,08	8,06	8,11	24	0	61,7	53,6	-
26.09.2021	0,068	7,74	7,81	24	0	61,3	54	-
27.09.2021	0,075	8,02	8,09	24	0	61,4	53,8	-
28.09.2021	0,073	7,86	7,92	24	0	61,6	53,9	-
29.09.2021	0,075	7,9	7,97	24	0	61,7	53,8	-
30.09.2021	0,082	8,16	8,21	24	0	61,7	53,6	-
01.10.2021	0,378	17,47	17,07	24	0	64,9	45	-
02.10.2021	0,463	15,49	15,19	24	0	68	42,2	-
03.10.2021	0,424	15,02	14,76	24	0	67,7	43,4	-
04.10.2021	0,4	15,39	15,11	24	0	67,6	44,8	-
05.10.2021	0,392	15,38	15,1	24	0	67,7	45,8	-
06.10.2021	0,4	15,5	15,23	24	0	67,5	45,3	-
07.10.2021	0,369	14,74	14,51	24	0	67,5	46	-
08.10.2021	0,378	15,09	14,83	24	0	68,2	46,6	-
09.10.2021	0,372	14,87	14,63	24	0	68,3	46,8	-
10.10.2021	0,362	14,75	14,52	24	0	67,9	46,8	-
11.10.2021	0,414	15,07	14,81	24	0	68	44,4	-
12.10.2021	0,384	14,83	14,58	24	0	67,9	45,6	-
13.10.2021	0,389	14,68	14,45	24	0	67,6	44,9	-
14.10.2021	0,41	15,11	14,85	24	0	67,8	44,5	-
15.10.2021	0,383	15,19	14,93	24	0	67,8	46,3	-
16.10.2021	0,367	14,76	14,52	24	0	68,1	46,7	-
17.10.2021	0,356	14,69	14,45	24	0	67,6	46,8	-
18.10.2021	0,355	14,6	14,37	24	0	67,6	46,7	-
19.10.2021	0,425	15,3	15,02	24	0	68,2	44,3	-
20.10.2021	0,392	15,45	15,18	24	0	68	46,2	-
21.10.2021	0,346	17,82	17,44	24	0	65,1	46,9	-
22.10.2021	0,418	16,03	15,73	24	0	67,9	45,6	-
23.10.2021	0,397	15,11	14,86	24	0	67,7	45,1	-
Итого:	9,518	408,57	402,78	720	0	0	0	0
Гкал	8,185							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.09.2021	1343,426	71413,65	71475,24	109659,23
23.10.2021	1352,944	71822,22	71878,02	110379,23

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2021 18:52:39