

#35743#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Горбунова 3, Калининград
1870
3422
СКМ-01
34085
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2023	0,275	15,55	15,23	24	0	64,1	48,9	-
25.09.2023	0,294	15,88	15,54	24	0	64,4	48,6	-
26.09.2023	0,283	15,63	15,31	24	0	64,3	48,8	-
27.09.2023	0,287	15,73	15,4	24	0	64,3	48,7	-
28.09.2023	0,303	15,94	15,59	24	0	64,6	48,4	-
29.09.2023	0,299	17,67	17,24	24	0	63,1	48,5	-
30.09.2023	0,37	20,89	20,27	24	0	61,7	46,5	-
01.10.2023	0,379	21,01	20,4	24	0	61,8	46,2	-
02.10.2023	0,408	21,7	21,03	24	0	62,2	46,1	-
03.10.2023	0,421	22	21,32	24	0	62,1	45,7	-
04.10.2023	0,415	22,57	21,87	24	0	61,5	45,7	-
05.10.2023	0,136	14,04	13,81	24	0	60,6	53,5	-
06.10.2023	0,085	14,53	14,27	24	0	57,6	52,5	-
07.10.2023	0,083	12,75	12,6	24	0	60,1	54,8	-
08.10.2023	0,078	12,91	12,74	24	0	59,9	54,9	-
09.10.2023	0,077	12,19	12,07	24	0	60,2	55	-
10.10.2023	0,093	10,75	10,69	24	0	61,7	54,7	-
11.10.2023	0,089	11,69	11,59	24	0	61,4	55	-
12.10.2023	0,376	19,69	18,91	24	0	63,1	45,3	-
13.10.2023	0,435	15,33	14,73	24	0	68,1	43,6	-
14.10.2023	0,399	14,78	14,23	24	0	68	44,8	-
15.10.2023	0,381	13,93	13,42	24	0	67,9	44,3	-
16.10.2023	0,399	14	13,47	24	0	67,7	43,1	-
17.10.2023	0,428	14,76	14,18	24	0	68,4	43,4	-
18.10.2023	0,409	14,37	13,82	24	0	68,1	43,6	-
19.10.2023	0,424	14,11	13,58	24	0	68,5	42,6	-
20.10.2023	0,416	15,29	14,67	24	0	67,2	43,1	-
21.10.2023	0,432	14,76	14,16	24	0	68,1	42,8	-
22.10.2023	0,425	14,64	14,07	24	0	68,2	43,2	-
23.10.2023	0,431	14,94	14,34	24	0	68,5	43,6	-
Итого:	9,33	474,03	460,55	720	0	0	0	0
Гкал	8,024							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.09.2023	1544,679	80690,48	80705,96	127174,79
23.10.2023	1554,009	81164,51	81166,51	127894,79

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.10.2023 7:53:13