

#23409#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 3, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3422
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34085
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.10.2021	0,388	14,68	14,44	24	0	67,7	45	-
25.10.2021	0,402	15,35	15,07	24	0	68	45,4	-
26.10.2021	0,421	15,31	15,04	24	0	67,9	44,4	-
27.10.2021	0,396	15,26	15	24	0	68	45,7	-
28.10.2021	0,395	15,44	15,17	24	0	68	46	-
29.10.2021	0,391	15,95	15,65	24	0	68	47	-
30.10.2021	0,354	15,56	15,29	24	0	67,9	48,5	-
31.10.2021	0,321	14,64	14,41	24	0	67,8	49	-
01.11.2021	0,345	14,73	14,5	24	0	67,5	47,4	-
02.11.2021	0,361	15,38	15,11	24	0	67,3	47,2	-
03.11.2021	0,354	15,38	15,11	24	0	67,5	47,8	-
04.11.2021	0,37	14,71	14,48	24	0	68,1	46,5	-
05.11.2021	0,405	15,56	15,28	24	0	67,8	45,4	-
06.11.2021	0,393	15,25	14,99	24	0	67,5	45,4	-
07.11.2021	0,381	14,86	14,61	24	0	67,6	45,5	-
08.11.2021	0,406	14,79	14,53	24	0	67,6	44	-
09.11.2021	0,43	14,95	14,69	24	0	68	43,2	-
10.11.2021	0,425	15,16	14,89	24	0	67,8	43,7	6
11.11.2021	0,406	15,65	15,36	24	0	67,4	45,1	-
12.11.2021	0,393	15,56	15,24	24	0	67,8	46,1	-
13.11.2021	0,377	15,11	14,82	24	0	67,7	46,3	-
14.11.2021	0,386	15,15	14,86	24	0	67,6	45,6	-
15.11.2021	0,409	15,19	14,89	24	0	67,5	44,4	-
16.11.2021	0,408	16,54	16,18	24	0	67	44,8	-
17.11.2021	0,421	15,28	14,98	24	0	67,9	44,1	-
18.11.2021	0,43	15,06	14,77	24	0	67,5	42,9	5
19.11.2021	0,426	16,21	15,87	24	0	66,7	44,1	-
20.11.2021	0,404	15,28	14,99	24	0	67,5	44,8	9
21.11.2021	0,387	15,01	14,73	24	0	67,2	45	6
22.11.2021	0,401	14,73	14,48	24	0	67,4	44	-
23.11.2021	0,422	15,3	15,01	24	0	67,9	44,2	-
Итого:	12,208	473,03	464,44	744	0	0	0	0
Гкал	10,499							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.10.2021	1352,944	71822,22	71878,02	110379,23
23.11.2021	1365,152	72295,25	72342,46	111123,23

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2021 7:24:48