

#23408#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 3, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3422
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34085
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2021	0,423	15,32	15,03	24	0	67,8	44	-
25.11.2021	0,4	15,1	14,81	24	0	67,5	44,8	-
26.11.2021	0,416	15,36	15,08	24	0	68,1	44,9	-
27.11.2021	0,432	14,68	14,41	24	0	69	43,7	-
28.11.2021	0,434	14,25	14,02	24	0	69,4	43,2	-
29.11.2021	0,434	15,42	15,06	24	0	68,6	42,9	-
30.11.2021	0,48	14,99	14,67	24	0	69,9	42,3	-
01.12.2021	0,518	15,11	14,78	24	0	71	41,5	-
02.12.2021	0,471	14,65	14,34	24	0	69	41,3	-
03.12.2021	0,481	16,98	16,55	24	0	68,7	41,3	-
04.12.2021	0,497	15,75	15,38	24	0	68,9	40,4	-
05.12.2021	0,507	14,17	13,89	24	0	71,7	40,8	-
06.12.2021	0,575	13,34	13,1	24	0	77,4	40,4	-
07.12.2021	0,597	12,76	12,52	24	0	80,3	40	-
08.12.2021	0,622	13	12,72	24	0	80,6	39,4	-
09.12.2021	0,599	13,92	13,58	24	0	76,7	39,7	-
10.12.2021	0,548	14,5	14,13	24	0	72,9	40,4	-
11.12.2021	0,534	13,86	13,53	24	0	72,9	39,7	-
12.12.2021	0,528	14,43	14,05	24	0	72,6	40	-
13.12.2021	0,542	14,48	14,06	24	0	72	39,7	-
14.12.2021	0,507	15,04	14,6	24	0	69,6	40,5	-
15.12.2021	0,492	15,95	15,47	24	0	67,9	41,3	-
16.12.2021	0,465	15,51	15,07	24	0	67,6	41,7	-
17.12.2021	0,491	16,16	15,69	24	0	67,5	41,3	-
18.12.2021	0,471	15,41	14,99	24	0	67,9	41,6	-
19.12.2021	0,465	15,2	14,8	24	0	67,8	41,4	-
20.12.2021	0,533	14,03	13,69	24	0	73,2	40,5	-
21.12.2021	0,559	13,6	13,26	24	0	75,9	40,5	-
22.12.2021	0,592	13,7	13,36	24	0	76,6	39,5	-
23.12.2021	0,57	14,19	13,79	24	0	75	40,1	-
Итого:	15,183	440,86	430,43	720	0	0	0	0
Гкал	13,057							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.11.2021	1365,152	72295,25	72342,46	111123,23
23.12.2021	1380,335	72736,11	72772,89	111843,23

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.12.2021 7:39:50