

# #23429#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2022 по 23.12.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Горбунова 3, Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 3422  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 34085  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2022	0,537	14	14,04	24	0	74,1	40,9	-
25.11.2022	0,498	13,09	13,1	24	0	73,5	40,7	-
26.11.2022	0,477	12,71	12,72	24	0	72,7	40,4	-
27.11.2022	0,451	13,52	13,53	24	0	70,2	41,4	-
28.11.2022	0,471	14,16	14,19	24	0	70,3	41,6	-
29.11.2022	0,474	14,02	14,04	24	0	70,7	41,5	-
30.11.2022	0,494	14,24	14,27	24	0	71,5	41,5	-
01.12.2022	0,497	14,16	14,19	24	0	72,6	42,3	-
02.12.2022	0,498	13,53	13,56	24	0	73,1	41,3	-
03.12.2022	0,504	13,06	13,09	24	0	73,7	40,5	-
04.12.2022	0,494	13,23	13,26	24	0	72,8	40,6	-
05.12.2022	0,498	13,69	13,72	24	0	72,2	40,8	-
06.12.2022	0,49	14,5	14,53	24	0	71,1	41,8	-
07.12.2022	0,475	14,08	14,11	24	0	70,9	41,8	-
08.12.2022	0,477	13,4	13,43	24	0	71,8	41,2	-
09.12.2022	0,514	13,3	13,33	24	0	74,2	40,9	-
10.12.2022	0,536	13,22	13,25	24	0	75,1	40,2	-
11.12.2022	0,515	12,67	12,7	24	0	75,1	40	-
12.12.2022	0,512	13,37	13,4	24	0	73,4	40,3	-
13.12.2022	0,51	14,51	14,57	24	0	73,6	42,3	-
14.12.2022	0,552	13,15	13,17	24	0	76,3	40	-
15.12.2022	0,59	12,74	12,77	24	0	79	39,1	-
16.12.2022	0,576	12,88	12,9	24	0	78,2	39,6	-
17.12.2022	0,57	12,61	12,63	24	0	77,8	38,9	-
18.12.2022	0,563	12,47	12,49	24	0	77,2	38,4	-
19.12.2022	0,598	13,81	13,83	24	0	76,3	39	-
20.12.2022	0,52	14,94	14,97	24	0	70,8	40,6	-
21.12.2022	0,482	15,09	15,12	24	0	68,7	41	-
22.12.2022	0,47	15,57	15,61	24	0	67,9	41,7	-
23.12.2022	0,44	15,19	15,22	24	0	67,6	42,5	-
Итого:	15,283	410,91	411,74	720	0	0	0	0
Гкал	13,143							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.11.2022	1464,156	77044,15	77046,03	119880,01
23.12.2022	1479,439	77455,06	77457,77	120600,01

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.12.2022 12:15:13