

#64430#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 3, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3422
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 34085
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.11.2023 | 0,477 | 14,77 | 14,25 | 24 | 0 | 69,9 | 42 | 3,5 |
| 25.11.2023 | 0,504 | 13,76 | 13,27 | 24 | 0 | 72,4 | 40,8 | -0,2 |
| 26.11.2023 | 0,499 | 13,04 | 12,6 | 24 | 0 | 74,3 | 41,3 | -2,4 |
| 27.11.2023 | 0,523 | 13,44 | 12,64 | 24 | 0 | 75,5 | 41,6 | -7,5 |
| 28.11.2023 | 0,553 | 13,39 | 12,43 | 24 | 0 | 76,2 | 40,6 | -7,3 |
| 29.11.2023 | 0,571 | 13,44 | 12,49 | 24 | 0 | 77,4 | 40,8 | -6,5 |
| 30.11.2023 | 0,547 | 13,86 | 12,89 | 24 | 0 | 75,5 | 41,5 | -5,4 |
| 01.12.2023 | 0,539 | 14,16 | 13,22 | 24 | 0 | 73,5 | 40,7 | - |
| 02.12.2023 | 0,535 | 13,81 | 12,9 | 24 | 0 | 73,4 | 40 | - |
| 03.12.2023 | 0,514 | 13,66 | 12,75 | 24 | 0 | 72,7 | 40,3 | - |
| 04.12.2023 | 0,525 | 14,13 | 13,23 | 24 | 0 | 72,9 | 40,9 | - |
| 05.12.2023 | 0,557 | 13,74 | 12,86 | 24 | 0 | 75,7 | 40,8 | - |
| 06.12.2023 | 0,596 | 13,6 | 12,85 | 24 | 0 | 76,5 | 38,8 | - |
| 07.12.2023 | 0,563 | 13,55 | 12,89 | 24 | 0 | 75,2 | 39,4 | - |
| 08.12.2023 | 0,606 | 13,97 | 13,27 | 24 | 0 | 76,7 | 39,4 | - |
| 09.12.2023 | 0,578 | 13,61 | 12,93 | 24 | 0 | 76 | 39,4 | - |
| 10.12.2023 | 0,554 | 13,92 | 13,22 | 24 | 0 | 73,2 | 38,9 | - |
| 11.12.2023 | 0,529 | 14,69 | 13,96 | 24 | 0 | 70,9 | 39,8 | - |
| 12.12.2023 | 0,49 | 15,1 | 14,37 | 24 | 0 | 69,3 | 41,3 | - |
| 13.12.2023 | 0,49 | 14,38 | 13,69 | 24 | 0 | 71,2 | 41,8 | - |
| 14.12.2023 | 0,549 | 14,58 | 13,87 | 24 | 0 | 72,8 | 40,3 | - |
| 15.12.2023 | 0,462 | 16,37 | 15,47 | 24 | 0 | 66,8 | 41,1 | - |
| 16.12.2023 | 0,487 | 15,78 | 14,76 | 24 | 0 | 68,3 | 41,7 | - |
| 17.12.2023 | 0,458 | 15,29 | 14,34 | 24 | 0 | 67,8 | 42 | - |
| 18.12.2023 | 0,448 | 15,63 | 14,69 | 24 | 0 | 67,2 | 42,4 | - |
| 19.12.2023 | 0,447 | 16,03 | 15,09 | 24 | 0 | 66,8 | 42,7 | - |
| 20.12.2023 | 0,457 | 16,01 | 15,08 | 24 | 0 | 67,1 | 42,4 | - |
| 21.12.2023 | 0,44 | 17,72 | 16,63 | 24 | 0 | 65,7 | 43,3 | - |
| 22.12.2023 | 0,509 | 16,66 | 15,53 | 24 | 0 | 68,2 | 41,8 | - |
| 23.12.2023 | 0,528 | 16,43 | 15,34 | 24 | 0 | 69,9 | 42,2 | - |
| Итого: | 15,535 | 438,52 | 413,51 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 13,36 | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 23.11.2023 | 1567,327 | 81614,36 | 81599,53 | 128638,79 |
| 23.12.2023 | 1582,862 | 82052,88 | 82013,04 | 129358,79 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 25.12.2023 11:47:01 |