

Месячная ведомость учёта тепловой энергии
и теплоносителя за Февраль 2024 на ЦО

(с 24.02.2024 по 23.03.2024)

Потребитель: УК Легенды моря Абонент:
Адрес потребителя: Мира,4 Телефон:
Ответственное лицо:

Прибор: ТЭМ-104 Сер.номер: 1445339 Расход 1: 0.150 .. 60.000 м3/ч ДУ 50 мм
Модель: ТЭМ-104 Версия ПО: Расход 2: 0.150 .. 60.000 м3/ч ДУ 50 мм

Р-Подача Q=M1(h1 - h2) Тхв.дог.=3.0°C

Дата/Время	Q [МВт·ч]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		V1 [куб.м.]	V2 [куб.м.]	V1-V2		T1 [°C]	T2 [°C]	P1 [ат]	P2 [ат]	Тнар [час]
				Подмес	Утечка			Подмес	Утечка					
24.02.2024	4.5446	195.8372	195.3903	0	0.4470	200.3416	197.8104	0	2.5312	71.14	51.27	9.18	5.10	24.00
25.02.2024	4.5927	196.3302	195.8839	0	0.4463	200.8910	198.3305	0	2.5606	71.52	51.49	9.18	5.10	24.00
26.02.2024	4.4826	198.0045	197.5653	0	0.4392	202.6392	200.1230	0	2.5162	71.81	52.43	9.18	5.10	24.00
27.02.2024	4.3141	195.2681	194.8475	0	0.4206	199.6594	197.2644	0	2.3950	70.21	51.29	9.18	5.10	24.00
28.02.2024	4.4962	196.7230	196.2862	0	0.4368	201.3106	198.7942	0	2.5164	71.66	52.09	9.18	5.10	24.00
29.02.2024	4.5052	196.8750	196.4200	0	0.4550	201.4717	198.9343	0	2.5374	71.72	52.13	9.18	5.10	24.00
01.03.2024	4.5053	198.2670	197.8321	0	0.4350	202.9235	200.3989	0	2.5247	71.95	52.49	9.18	5.10	24.00
02.03.2024	4.0408	178.8777	178.5516	0	0.3261	182.9562	180.7800	0	2.1762	70.76	51.42	9.18	5.10	24.00
03.03.2024	4.3915	192.9533	192.6948	0	0.2585	197.4916	195.1987	0	2.2930	72.00	52.52	9.18	5.10	24.00
04.03.2024	4.3669	187.8036	187.5338	0	0.2697	192.2217	189.9324	0	2.2894	72.01	52.10	9.18	5.10	24.00
05.03.2024	4.5256	188.4878	188.2357	0	0.2521	192.9548	190.6098	0	2.3450	72.30	51.74	9.18	5.10	24.00
06.03.2024	4.5393	187.2614	187.0078	0	0.2536	191.6944	189.3442	0	2.3502	72.25	51.50	9.18	5.10	24.00
07.03.2024	4.6627	185.7292	185.4496	0	0.2796	190.3042	187.8399	0	2.4643	73.81	52.31	9.18	5.10	24.00
08.03.2024	4.6678	186.5086	186.2253	0	0.2833	191.0991	188.6288	0	2.4703	73.78	52.35	9.18	5.10	24.00
09.03.2024	4.8814	189.5417	189.2632	0	0.2785	194.4181	191.8148	0	2.6033	75.56	53.51	9.18	5.10	24.00
10.03.2024	4.8894	188.2828	188.0261	0	0.2566	192.9726	190.4218	0	2.5508	74.24	52.00	9.18	5.10	24.00
11.03.2024	4.6567	190.0705	189.8373	0	0.2332	194.6495	192.2503	0	2.3992	72.93	51.95	9.18	5.10	24.00
12.03.2024	4.5495	190.7992	190.5810	0	0.2182	195.2802	192.9646	0	2.3156	71.95	51.53	9.18	5.10	24.00
13.03.2024	4.5760	194.1153	193.8985	0	0.2168	198.7093	196.3741	0	2.3352	72.25	52.06	9.18	5.10	24.00
14.03.2024	4.5789	201.3695	201.1694	0	0.2001	206.1277	203.8026	0	2.3252	72.19	52.72	9.18	5.10	24.00
15.03.2024	4.4937	204.5334	204.3548	0	0.1786	209.3450	207.0785	0	2.2665	72.01	53.21	9.18	5.10	24.00
16.03.2024	4.4842	203.6599	203.4552	0	0.2047	208.4591	206.1695	0	2.2895	72.07	53.23	9.18	5.10	24.00
17.03.2024	4.5976	195.4160	195.2124	0	0.2037	200.0371	197.7066	0	2.3304	72.21	52.07	9.18	5.10	24.00
18.03.2024	4.6254	197.1981	197.0064	0	0.1917	201.9589	199.6058	0	2.3531	73.02	52.93	9.18	5.10	24.00
19.03.2024	4.6352	196.8107	196.6254	0	0.1853	201.5283	199.1857	0	2.3426	72.74	52.58	9.18	5.10	24.00
20.03.2024	4.5737	194.3885	194.2006	0	0.1879	199.0514	196.7339	0	2.3175	72.77	52.63	9.18	5.10	24.00
21.03.2024	4.5002	195.2366	195.0841	0	0.1525	199.8642	197.6233	0	2.2409	72.31	52.57	9.18	5.10	24.00
22.03.2024	4.5083	196.8740	196.7274	0	0.1466	201.5231	199.2868	0	2.2363	72.16	52.56	9.18	5.10	24.00
23.03.2024	4.4835	197.5807	197.4454	0	0.1353	202.2293	200.0172	0	2.2121	72.02	52.59	9.18	5.10	24.00
Итого:	131.6690	5620.8030	5612.8110	0.0000	7.9924	5754.1130	5685.0247	0.0000	69.0881	72.32	52.25	9.18	5.10	696.00

Отч.пер Нараб. Gmin Gmax dTmin Эл.пит. Проч.ав.
Т [ч] 696.00 = 696.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
Q [Гкал] 131.6690 = 131.6690 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.00000

Нарастающим итогом на:	Q [МВт·ч]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	V1 [куб.м.]	V2 [куб.м.]	Тнар [час]
24.02.2024	3281.8719	137574.8550	138475.8939	140883.4573	140266.9686	25771.71
23.03.2024	3413.5409	143195.6583	144088.7049	146637.5701	145951.9933	26467.71
Итого:	131.6690	5620.8030	5612.8110	5754.1130	5685.0247	696.00

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекция часов
(#) электропитание
(E) функц.отказ

