

#25898#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Мира 4, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 3675
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1445339
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	1,033	55,891	55,484	54,75	54,867	24	24	0	0	67,8	49	9	5,1	-
25.09.2022	1,055	54,883	54,453	53,758	53,859	24	24	0	0	67,5	48	9	5,1	-
26.09.2022	1,03	55,352	54,945	54,219	54,336	24	24	0	0	67,6	48,6	9	5,1	-
27.09.2022	1,001	55,414	55,016	54,266	54,391	24	24	0	0	67,9	49,6	9	5,1	-
28.09.2022	0,985	55,008	54,633	53,883	54,008	24	24	0	0	67,6	49,4	9	5,1	-
29.09.2022	1,001	52,57	52,141	51,5	51,586	24	24	0	0	67,3	48	9	5,1	-
30.09.2022	1,006	53,758	53,352	52,656	52,758	24	24	0	0	67,7	48,6	9	5,1	-
01.10.2022	1,037	54,641	54,258	53,516	53,656	24	24	0	0	67,8	48,6	9	5,1	-
02.10.2022	1,033	52,219	51,789	51,164	51,258	24	24	0	0	67,1	47	9	5,1	-
03.10.2022	1,029	56,969	56,609	55,812	55,977	24	24	0	0	67,1	48,8	9	5,1	-
04.10.2022	1,071	65,141	64,898	63,766	64,086	24	24	0	0	68,8	52,1	9	5,1	-
Итого:	11,281	611,846	607,578	599,29	600,782	264	264	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,281													

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	1329,327	68291,594	67824,555	66697,516	66947,094	13341,01	0
04.10.2022	1340,608	68903,438	68432,133	67296,805	67547,875	13605,01	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:34:24