

#23799#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2022 по 23.02.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 1, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3421
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33514
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.01.2022	0,636	16,22	24	0	72,9	39,2	0,2
25.01.2022	0,596	15,45	24	0	71,8	38,5	3,1
26.01.2022	0,597	15,52	24	0	71,7	38,6	1,6
27.01.2022	0,591	15,52	24	0	71,5	38,8	3,8
28.01.2022	0,641	17,44	24	0	71,1	39,5	3
29.01.2022	0,607	15,99	24	0	71,6	39	0,7
30.01.2022	0,642	17,78	24	0	70,7	39,6	3,4
31.01.2022	0,677	18,44	24	0	71,6	40,1	0,9
01.02.2022	0,669	17,28	24	0	73,3	40	-
02.02.2022	0,676	16,93	24	0	74,3	40	-
03.02.2022	0,656	15,99	24	0	74,7	39,4	-
04.02.2022	0,579	14,46	24	0	73	38,6	-
05.02.2022	0,605	16,11	24	0	71,2	38,9	-
06.02.2022	0,599	16,29	24	0	70,9	39,2	-
07.02.2022	0,619	17,32	24	0	70,1	39,4	-
08.02.2022	0,588	15,86	24	0	70,8	38,9	-
09.02.2022	0,545	14,57	24	0	70,2	38	-
10.02.2022	0,575	15,89	24	0	69,8	38,7	-
11.02.2022	0,623	17,42	24	0	70,4	39,6	-
12.02.2022	0,657	17,03	24	0	73,3	40,1	-
13.02.2022	0,627	16,1	24	0	73,4	39,9	3,3
14.02.2022	0,575	15,45	24	0	71,2	39,1	4
15.02.2022	0,536	14,33	24	0	70,6	38,4	3,4
16.02.2022	0,513	13,58	24	0	70,6	38,1	5,5
17.02.2022	0,564	15,66	24	0	69,6	38,6	5,8
18.02.2022	0,555	15,59	24	0	69,4	38,8	4,6
19.02.2022	0,62	18,62	24	0	68,3	39,6	4,5
20.02.2022	0,611	18,21	24	0	68,7	39,8	2,8
21.02.2022	0,564	16,5	24	0	68,3	38,8	5,8
22.02.2022	0,651	18,28	24	0	70,7	40,1	1,2
23.02.2022	0,624	17,77	24	0	70,1	39,8	-
Итого:	18,818	507,6	744	0	0	0	0
Гкал	16,183						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.01.2022	1574,721	52375,36	128543,57
23.02.2022	1593,539	52882,96	129287,57

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2022 15:23:37