

#23814#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2023 по 22.02.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 1, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3421
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33514
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.01.2023	0,699	16,06	24	0	76,8	39,3	-1,5
25.01.2023	0,757	17,34	24	0	77,2	39,7	-1,9
26.01.2023	0,726	16,65	24	0	77	39,4	-1,7
27.01.2023	0,7	16,05	24	0	76,5	39	-0,5
28.01.2023	0,716	16,73	24	0	76,4	39,6	-0,9
29.01.2023	0,698	16,44	24	0	76,2	39,7	0,4
30.01.2023	0,66	15,91	24	0	74,6	38,9	2
31.01.2023	0,634	16,19	24	0	72	38,3	3,1
01.02.2023	0,631	16,62	24	0	71,1	38,4	3
02.02.2023	0,671	17,31	24	0	72,2	38,8	1,6
03.02.2023	0,717	17,9	24	0	73,8	39,3	-0,5
04.02.2023	0,753	17,78	24	0	76,2	39,8	-1,1
05.02.2023	0,737	17,35	24	0	77,1	40,5	-2,2
06.02.2023	0,691	16,09	24	0	76,4	39,5	-0,5
07.02.2023	0,65	15,39	24	0	74,7	38,3	1,4
08.02.2023	0,706	17,14	24	0	74,7	39,2	0,3
09.02.2023	0,711	17,03	24	0	75,2	39,2	-0,8
10.02.2023	0,655	16,23	24	0	73,2	38,6	1,9
11.02.2023	0,641	16,44	24	0	71,8	38,3	3,4
12.02.2023	0,68	17,97	24	0	71,7	39,1	0,4
13.02.2023	0,587	15,39	24	0	70,6	37,8	4,9
14.02.2023	0,592	16,06	24	0	69,9	38,1	3,3
15.02.2023	0,598	15,5	24	0	71,4	38,2	2,9
16.02.2023	0,621	16,31	24	0	71,4	38,6	2,2
17.02.2023	0,539	14,29	24	0	69,9	37,6	4,5
18.02.2023	0,577	15,59	24	0	69,6	37,8	5,6
19.02.2023	0,627	17,35	24	0	70	38,8	3,1
20.02.2023	0,608	16,84	24	0	69,5	38,5	2,8
21.02.2023	0,586	15,61	24	0	70,1	37,8	-
22.02.2023	0,665	16,92	24	0	72,8	39	-
Итого:	19,833	494,48	720	0	0	0	0
Гкал	17,056						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.01.2023	1698,279	55752,23	135998,22
22.02.2023	1718,112	56246,71	136718,22

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.02.2023 8:00:20