

# #23815#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Горбунова 1, Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 3421  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 33514  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
23.02.2023	0,701	17,52	24	0	73,8	39,4	-
24.02.2023	0,628	16	24	0	72,4	38,6	-
25.02.2023	0,665	17,28	24	0	72,6	39,4	-
26.02.2023	0,676	16,99	24	0	74,5	40,3	-
27.02.2023	0,69	17,04	24	0	75,2	40,4	-
28.02.2023	0,613	15,74	22,88	128	74,3	40,1	-
01.03.2023	0,537	13,71	24	0	71,4	37,5	-
02.03.2023	0,567	14,59	24	0	72,3	38,2	-
03.03.2023	0,522	13,77	24	0	70,7	37,6	-
04.03.2023	0,598	15,64	24	0	72	38,8	-
05.03.2023	0,626	15,94	24	0	73,9	39,7	-
06.03.2023	0,679	16,68	24	0	74,6	39,6	-
07.03.2023	0,712	17,33	24	0	75,3	40	-
08.03.2023	0,71	17,78	24	0	74,4	40	-
09.03.2023	0,741	17,73	24	0	76,2	40,2	-
10.03.2023	0,734	17,4	24	0	76,7	40,4	-
11.03.2023	0,719	17,46	24	0	75,7	40,2	-
12.03.2023	0,706	17,83	24	0	73,8	39,7	-
13.03.2023	0,638	16,4	24	0	72,4	39,1	-
14.03.2023	0,433	11,55	23,99	128	68,9	36,6	-
15.03.2023	0,592	16,66	24	0	69,2	38,5	-
16.03.2023	0,615	16,35	24	0	71,1	38,7	-
17.03.2023	0,594	15,78	24	0	70,8	38,4	-
18.03.2023	0,492	13,22	24	0	69,6	37,4	-
19.03.2023	0,413	11,17	24	0	69,2	37,3	-
20.03.2023	0,461	12,55	24	0	69,2	37,5	-
21.03.2023	0,518	14,45	24	0	69	38,1	-
22.03.2023	0,467	12,84	24	0	69,3	37,8	-
23.03.2023	0,401	10,62	24	0	69,1	36,7	-
Итого:	17,448	448,02	694,87	0	0	0	0
Гкал	15,005						

Общее время работы системы, ч 696  
Период нормальной работы системы, ч 694,87

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
22.02.2023	1718,112	56246,71	136718,22
23.03.2023	1735,56	56694,73	137413,09

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.03.2023 7:29:11