

#23813#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 1, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3421
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33514
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2021	0,403	10,04	24	0	70,6	35,6	8,2
25.02.2021	0,396	10,12	24	0	70,6	36,7	10,7
26.02.2021	0,536	14,09	24	0	70,8	38,1	4,9
27.02.2021	0,567	15,25	24	0	71	39	3,2
28.02.2021	0,565	15,45	24	0	70,8	39,4	3
01.03.2021	0,581	15,61	24	0	71,5	39,5	2,5
02.03.2021	0,562	14,92	24	0	71,3	38,8	3,2
03.03.2021	0,588	14,7	24	0	73,7	39,3	1,3
04.03.2021	0,612	15,42	24	0	73,9	39,8	1,3
05.03.2021	0,644	15,43	24	0	76,1	40,2	-0,7
06.03.2021	0,592	14,64	24	0	74,3	39,6	1,4
07.03.2021	0,617	15,64	24	0	74,1	40,1	1,7
08.03.2021	0,649	15,69	24	0	76,5	40,9	0
09.03.2021	0,642	14,83	24	0	77,7	40,3	-1,7
10.03.2021	0,626	14,57	24	0	77	39,9	-0,7
11.03.2021	0,632	14,85	24	0	76,3	39,8	-0,8
12.03.2021	0,543	13,93	24	0	71,8	38,2	4,6
13.03.2021	0,505	13,34	24	0	70,9	38,3	4,9
14.03.2021	0,557	15,22	24	0	70,4	38,9	3,7
15.03.2021	0,556	15,41	24	0	70,1	39	3,2
16.03.2021	0,523	14,26	24	0	70,6	38,8	2,5
17.03.2021	0,595	15,47	24	0	72,5	39,4	1,6
18.03.2021	0,678	16,75	24	0	75,4	40,5	1
19.03.2021	0,619	15,08	24	0	75,2	39,9	-1,1
20.03.2021	0,596	14,54	24	0	75,1	39,8	-1,1
21.03.2021	0,531	13,27	24	0	73,3	38,9	1,8
22.03.2021	0,493	12,86	24	0	71,1	37,9	-
Итого:	15,408	391,38	648	0	0	0	0
Гкал	13,251						

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.02.2021	1476,308	49286,9	120927,69
22.03.2021	1491,716	49678,28	121575,69

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2021 11:00:26