

# #76107#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Горбунова 1, Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 3421  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 33514  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2024	0,553	14,9	24	0	70	38	-
25.02.2024	0,509	13,45	24	0	70,3	37,6	-
26.02.2024	0,507	13,24	24	0	70,5	37,4	-
27.02.2024	0,491	14,04	24	0	68,9	37,4	-
28.02.2024	0,532	13,95	24	0	70,4	37,5	-
29.02.2024	0,557	14,64	24	0	70,6	37,8	-
01.03.2024	0,464	11,83	24	0	70,4	36,7	-
02.03.2024	0,491	13,35	24	0	69,3	36,5	-
03.03.2024	0,515	13,35	24	0	70,6	37,3	-
04.03.2024	0,588	15,61	24	0	70,8	38,3	-
05.03.2024	0,59	15,42	24	0	71	38	-
06.03.2024	0,66	17,56	24	0	71,3	39	-
07.03.2024	0,636	16,31	24	0	72,5	38,9	-
08.03.2024	0,672	17,49	24	0	72,8	39,8	-
09.03.2024	0,7	17,6	24	0	74,1	39,9	-
10.03.2024	0,654	16,74	24	0	72,7	39,2	-
11.03.2024	0,639	16,67	24	0	71,5	38,4	-
12.03.2024	0,598	15,65	24	0	70,7	37,8	-
13.03.2024	0,549	13,98	24	0	70,9	37,1	-
14.03.2024	0,471	11,93	24	0	70,6	36,6	-
15.03.2024	0,428	10,78	24	0	70,4	36,2	-
16.03.2024	0,445	11,33	24	0	70,5	36,7	-
17.03.2024	0,62	16,6	24	0	71,2	39	-
18.03.2024	0,628	16,54	24	0	71,7	39,1	-
19.03.2024	0,608	15,77	24	0	71,4	38,3	-
20.03.2024	0,546	13,95	24	0	71,3	37,6	-
21.03.2024	0,506	12,9	24	0	70,8	37,1	-
22.03.2024	0,51	13,13	24	0	70,7	37,3	-
23.03.2024	0,515	13,29	24	0	70,6	37,3	-
Итого:	16,182	422	696	0	0	0	0
Гкал	13,916						

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.02.2024	1847,82	59773,23	145500,78
23.03.2024	1864,002	60195,23	146196,78

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2024 7:43:26