

#23806#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 1, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3421
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33514
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2023	0,41	11,09	24	0	68,7	37	9,5
25.03.2023	0,434	12,02	24	0	68,4	37,4	7,8
26.03.2023	0,493	13,86	24	0	68,9	38,3	6
27.03.2023	0,614	16,44	24	0	72,2	40,1	2,1
28.03.2023	0,669	16,54	24	0	75,6	40,8	-1,5
29.03.2023	0,54	13,96	24	0	71,6	38,3	1,7
30.03.2023	0,455	12,29	24	0	69	37,1	7,1
31.03.2023	0,434	11,7	24	0	69	37	8,9
01.04.2023	0,549	15,11	24	0	69,5	38,4	5,2
02.04.2023	0,549	15,34	24	0	70	39,1	3,9
03.04.2023	0,613	16,03	24	0	72,7	39,7	1,7
04.04.2023	0,626	16,28	24	0	72,9	39,8	-0,1
05.04.2023	0,615	16,44	24	0	71,6	39,5	1
06.04.2023	0,58	18,24	24	0	68,7	39,4	2,3
07.04.2023	0,362	10,2	24	0	68,4	38	9,6
08.04.2023	0,357	9,63	24	0	68,6	37	10,3
09.04.2023	0,405	11,31	24	0	68,5	38	8,2
10.04.2023	0,382	10,72	24	0	68,8	38,5	7,9
11.04.2023	0,314	8,78	24	0	68,4	38,2	10
12.04.2023	0,331	8,98	24	0	68,6	37,4	11,3
13.04.2023	0,376	10,16	24	0	68,6	36,8	9,5
14.04.2023	0,352	9,45	24	0	68,7	36,8	11
15.04.2023	0,386	10,49	24	0	68,5	37	10,4
16.04.2023	0,475	13,41	24	0	68,7	38,2	6,1
17.04.2023	0,452	12,51	24	0	68,8	37,7	7,2
18.04.2023	0,398	10,85	24	0	68,6	37,1	9,5
19.04.2023	0,388	10,71	24	0	68,4	37,5	-
20.04.2023	0,17	5,54	24	0	64,3	44	-
21.04.2023	0,033	2,27	24	0	60,2	48,3	-
22.04.2023	0,036	2,28	24	0	60,4	48,1	-
23.04.2023	0,029	1,9	24	0	59,7	48	-
Итого:	12,827	354,53	744	0	0	0	0
Гкал	11,031						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.03.2023	1735,56	56694,73	137413,09
23.04.2023	1748,387	57049,26	138157,09

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2023 8:51:52