

#80332#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 1, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3421
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33514
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2024	0,535	13,98	24	0	70,9	37,8	3,6
25.03.2024	0,527	13,59	24	0	70,9	37,5	3,9
26.03.2024	0,456	11,61	24	0	70,6	36,7	5,5
27.03.2024	0,384	9,84	24	0	70,3	36,7	9,1
28.03.2024	0,35	8,85	24	0	70,3	36,4	11,8
29.03.2024	0,345	8,7	24	0	70,4	36,4	10,7
30.03.2024	0,259	6,73	24	0	70	37,9	13,4
31.03.2024	0,208	5,67	24	0	69,5	39,2	16,7
01.04.2024	0,21	5,75	24	0	69,5	39,4	-
02.04.2024	0,409	12,5	24	0	68,6	37	-
03.04.2024	0,632	16,52	24	0	71,4	38,6	-
04.04.2024	0,554	14,22	24	0	71,5	38	-
05.04.2024	0,359	9,02	24	0	70,6	36,4	-
06.04.2024	0,393	12,24	24	0	67	36	-
07.04.2024	0,304	8,03	24	0	70,4	39,1	-
08.04.2024	0,267	6,97	24	0	70,1	38,1	-
09.04.2024	0,168	4,69	24	0	70,4	41,2	-
10.04.2024	0,202	5,59	24	0	69,3	40,4	-
11.04.2024	0,109	3,74	24	0	68,1	43,4	-
12.04.2024	0,109	3,71	24	0	68,4	43,4	-
13.04.2024	0,112	3,81	24	0	68,2	43,3	-
14.04.2024	0,109	3,79	24	0	67,9	43,5	-
15.04.2024	0,11	3,8	24	0	68	43,3	-
16.04.2024	0,114	3,88	24	0	67,9	43	-
17.04.2024	0,115	3,89	24	0	67,9	42,8	-
18.04.2024	0,486	12,58	24	0	69,4	38,5	-
19.04.2024	0,567	14,19	24	0	70,9	36,5	-
20.04.2024	0,599	15,43	24	0	70,7	37,3	-
21.04.2024	0,615	16,36	24	0	70,5	38,1	-
22.04.2024	0,643	17,01	24	0	70,9	38,4	-
23.04.2024	0,592	15,42	24	0	70,7	37,7	-
Итого:	10,842	292,11	744	0	0	0	0
Гкал	9,324						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.03.2024	1864,002	60195,23	146196,78
23.04.2024	1874,844	60487,34	146940,78

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2024 7:50:58