

# #23809#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Горбунова 1, Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 3421  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 33514  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2021	0,479	13,26	24	0	70,3	38,8	4
25.04.2021	0,504	14,09	24	0	70,5	39,3	3,7
26.04.2021	0,55	15,84	24	0	70,3	40,2	2,9
27.04.2021	0,505	14,26	24	0	70,2	39,3	4,1
28.04.2021	0,349	9,44	24	0	69,8	37,9	6,7
29.04.2021	0,316	9,13	24	0	69	37,7	9,3
30.04.2021	0,132	5,38	24	0	64,9	44,3	7
01.05.2021	0,107	4,64	24	0	64,8	45	7,3
02.05.2021	0,106	4,68	24	0	64,5	45	6,2
03.05.2021	0,108	4,75	24	0	64,4	45,1	5,8
04.05.2021	0,11	4,69	24	0	64,9	44,7	9,6
05.05.2021	0,112	4,83	24	0	64,6	44,8	10,4
06.05.2021	0,114	4,95	24	0	64,4	44,8	6,9
07.05.2021	0,113	4,76	24	0	65	44,7	6,9
08.05.2021	0,113	4,76	24	0	65	44,7	6,3
09.05.2021	0,108	4,62	24	0	65	44,9	11,1
10.05.2021	0,112	4,81	24	0	64,8	45	17,8
11.05.2021	0,101	4,28	24	0	65,2	45,2	19,7
12.05.2021	0,093	4,19	24	0	64,7	45,6	19,2
13.05.2021	0,094	4,03	24	0	65,3	45,5	9,9
14.05.2021	0,105	4,48	24	0	65,3	45,2	10,6
15.05.2021	0,098	4,23	24	0	64,9	45,4	10
16.05.2021	0,092	4,26	24	0	64,2	45,7	12,5
17.05.2021	0,092	4,04	24	128	65,2	45,5	14,5
18.05.2021	0,093	4,02	24	0	65,1	45,5	11,4
19.05.2021	0,096	4,26	24	0	64,7	45,4	10,4
20.05.2021	0,098	4,29	24	0	64,7	45,5	-
21.05.2021	0,095	4,18	24	0	64,9	45,5	14
22.05.2021	0,097	4,23	24	128	65	45,4	-
23.05.2021	0,095	4,18	24	0	64,9	45,4	-
Итого:	5,187	183,56	720	0	0	0	0
Гкал	4,461						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.04.2021	1497,153	49846,57	121945,78
23.05.2021	1502,34	50030,13	122665,78

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 7:25:55