

#23805#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 1, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3421
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33514
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2023	0,12	5,14	24	0	63,2	43,9	-
25.04.2023	0,117	5,1	24	0	63,5	44	-
26.04.2023	0,121	5,02	24	0	64,1	43,6	-
27.04.2023	0,119	5,02	24	0	63,9	43,7	-
28.04.2023	0,123	4,96	24	0	64,4	43,4	-
29.04.2023	0,12	4,75	24	0	64,9	43,5	-
30.04.2023	0,118	4,74	24	0	64,9	43,6	-
01.05.2023	0,106	4,27	23,91	128	64,4	44,1	-
02.05.2023	0,118	4,71	24	0	65,1	43,5	-
03.05.2023	0,122	4,79	24	0	65	43,4	-
04.05.2023	0,124	4,73	24	0	65,4	43,2	-
05.05.2023	0,122	4,67	24	0	65,5	43,3	-
06.05.2023	0,119	4,68	24	128	65,3	43,3	-
07.05.2023	0,116	4,65	24	0	65,1	43,6	-
08.05.2023	0,116	4,55	24	0	65,3	43,6	-
09.05.2023	0,112	4,46	24	0	65,5	43,8	-
10.05.2023	0,121	4,65	24	0	65,4	43,6	-
11.05.2023	0,106	4,29	24	0	65,1	44	-
12.05.2023	0,1	4,02	24	0	65,4	44,1	-
13.05.2023	0,102	3,98	24	0	65,7	44,1	-
14.05.2023	0,1	4,04	24	0	65,3	44,3	-
15.05.2023	0,099	4,09	24	0	64,9	44,5	-
16.05.2023	0,1	4,04	24	0	65,2	44,3	-
17.05.2023	0,091	3,76	23,78	128	64,9	45	-
18.05.2023	0,104	4,22	24	0	65,1	44,3	-
19.05.2023	0,104	4,31	24	0	64,8	44,4	-
20.05.2023	0,104	4,16	24	0	65,4	44,3	-
21.05.2023	0,095	3,93	24	0	65,5	44,7	-
22.05.2023	0,096	3,94	24	0	65,4	44,7	-
23.05.2023	0,095	3,98	24	0	65,2	44,8	-
Итого:	3,31	133,65	719,69	0	0	0	0
Гкал	2,847						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,69

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.04.2023	1748,387	57049,26	138157,09
23.05.2023	1751,697	57182,91	138876,78

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.05.2023 7:49:19