

#23797#

Отчёт по теплопотреблению за период с 26.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 1, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3421
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33514
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
27.04.2022	0,114	4,47	24	0	65,7	43,9	-
28.04.2022	0,112	4,47	24	0	65,5	44	-
29.04.2022	0,116	4,42	24	0	66	43,8	-
30.04.2022	0,112	4,31	24	0	66,2	44	-
01.05.2022	0,112	4,43	24	0	65,8	44	-
02.05.2022	0,112	4,4	24	0	65,9	44,1	-
03.05.2022	0,119	4,63	24	0	65,5	43,8	-
04.05.2022	0,115	4,64	24	0	65,2	43,9	-
05.05.2022	0,115	4,5	24	0	65,7	43,8	-
06.05.2022	0,118	4,51	24	0	66	43,8	-
07.05.2022	0,115	4,33	24	0	66,4	43,8	-
08.05.2022	0,112	4,46	24	0	65,6	44	-
09.05.2022	0,115	4,42	24	0	66,2	44	-
10.05.2022	0,115	4,4	24	0	66,1	44	-
11.05.2022	0,114	4,33	24	0	66,2	43,9	-
12.05.2022	0,118	4,52	24	0	65,8	43,6	-
13.05.2022	0,115	4,41	24	0	66	43,7	-
14.05.2022	0,114	4,44	24	0	65,8	43,9	-
15.05.2022	0,109	4,37	24	0	65,6	44,1	-
16.05.2022	0,114	4,44	24	0	65,7	43,9	-
17.05.2022	0,121	4,58	24	0	65,9	43,5	-
18.05.2022	0,117	4,5	24	0	65,8	43,6	-
19.05.2022	0,116	4,4	24	0	66,2	43,7	-
20.05.2022	0,117	4,43	24	0	66,2	43,8	-
21.05.2022	0,115	4,62	24	0	65,3	44	-
22.05.2022	0,112	4,54	24	0	65,4	44,2	-
23.05.2022	0,116	4,47	24	0	66	43,9	-
Итого:	3,1	120,44	648	0	0	0	0
Гкал	2,666						

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
26.04.2022	1625,683	53726,35	130774,18
23.05.2022	1628,783	53846,79	131422,18

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2022 17:20:57