

#23810#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 1, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3421
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33514
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2021	0,097	4,17	24	0	65,1	45,4	16
25.05.2021	0,096	4,16	24	0	65,1	45,4	-
26.05.2021	0,099	4,29	24	0	65	45,4	-
27.05.2021	0,097	4,21	24	0	65	45,3	-
28.05.2021	0,101	4,36	24	0	64,7	45,3	11
29.05.2021	0,098	4,3	24	128	64,7	45,2	12,3
30.05.2021	0,098	4,28	24	0	64,8	45,2	-
31.05.2021	0,096	4,1	24	0	65,2	45,2	16
01.06.2021	0,1	4,29	24	0	64,9	45,2	-
02.06.2021	0,096	4,12	24	0	65,1	45,2	-
03.06.2021	0,1	4,24	24	0	65,2	45,2	15
04.06.2021	0,096	4,06	24	0	65,4	45,3	-
05.06.2021	0,096	4,35	24	0	64,6	45,6	13,4
06.06.2021	0,093	4,14	24	0	64,9	45,6	22
07.06.2021	0,093	4,12	24	128	64,9	45,6	-
08.06.2021	0,094	4,01	24	0	65,5	45,5	18,8
09.06.2021	0,093	4,07	24	128	65,1	45,6	21
10.06.2021	0,093	4,36	24	128	64,9	45,7	-
11.06.2021	0,094	4,05	24	128	65,5	45,5	-
12.06.2021	0,095	4,15	24	0	65	45,7	-
13.06.2021	0,09	3,95	24	0	65,2	45,7	-
14.06.2021	0,093	4,01	24	0	65,4	45,6	-
15.06.2021	0,095	4,07	24	0	65,3	45,5	-
16.06.2021	0,101	4,27	24	0	65,1	45,4	-
17.06.2021	0,092	4,03	24	0	65,1	45,6	-
18.06.2021	0,092	3,96	24	0	65,5	45,7	-
19.06.2021	0,088	3,86	24	0	65,3	45,9	-
20.06.2021	0,085	3,86	24	0	65,1	46,1	-
21.06.2021	0,085	3,81	24	0	65,3	46,1	-
22.06.2021	0,086	4,1	24	0	64,3	46,3	-
23.06.2021	0,087	4,34	24	0	63,8	46,4	-
Итого:	2,919	128,09	744	0	0	0	0
Гкал	2,51						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.05.2021	1502,34	50030,13	122665,78
23.06.2021	1505,259	50158,22	123409,76

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.06.2021 12:55:19