

#23808#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 1, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3421
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33514
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2023	0,096	3,96	24	0	65,4	44,7	-
25.05.2023	0,1	4,12	24	0	65,1	44,7	-
26.05.2023	0,098	4,11	24	0	64,9	44,7	-
27.05.2023	0,1	4,19	24	0	65	44,6	-
28.05.2023	0,096	4,02	24	0	65,1	44,8	-
29.05.2023	0,098	4,07	24	0	65,2	44,8	-
30.05.2023	0,103	4,25	24	0	64,9	44,5	-
31.05.2023	0,103	4,2	24	0	65,1	44,4	-
01.06.2023	0,098	4,05	24	0	65,3	44,7	-
02.06.2023	0,102	4,18	24	0	65,1	44,6	-
03.06.2023	0,099	4,13	24	0	65	44,6	-
04.06.2023	0,099	4,13	24	0	65	44,6	-
05.06.2023	0,101	4,14	24	0	65,2	44,5	-
06.06.2023	0,099	4,01	24	0	65,5	44,5	-
07.06.2023	0,067	3,02	24	0	61,2	44,6	-
08.06.2023	0,037	1,93	24	0	61,9	47,6	-
09.06.2023	0,033	1,79	24	0	61,8	48,4	-
10.06.2023	0,037	1,94	24	0	62	47,6	-
11.06.2023	0,034	1,72	24	0	61,6	47,8	-
12.06.2023	0,035	1,93	24	0	61,6	47,8	-
13.06.2023	0,039	2,05	24	0	61,9	47,8	-
14.06.2023	0,036	1,97	24	0	62,1	47,8	-
15.06.2023	0,037	1,92	24	0	61,8	47,6	-
16.06.2023	0,041	1,85	24	0	61,8	46,4	-
17.06.2023	0,034	1,71	24	0	61,5	47,8	-
18.06.2023	0,033	1,86	24	0	61,7	48,3	-
19.06.2023	0,034	1,69	24	0	61,6	47,4	-
20.06.2023	0,024	3,83	24	0	56,6	41,5	-
21.06.2023	0,039	2,06	24	0	61,6	47,2	-
22.06.2023	0,036	1,79	24	0	61,9	47,7	-
23.06.2023	0,037	1,82	24	0	61,6	47,2	-
Итого:	2,025	92,44	744	0	0	0	0
Гкал	1,741						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.05.2023	1751,697	57182,91	138876,78
23.06.2023	1753,722	57275,35	139620,78

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 7:37:46